

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2

Zadavatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Sídlo: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8
IČ: 68378271
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel

Název veřejné zakázky: Dodávka výpočetních, úložných, síťových a řídicích prostředků pro vybudování testovací laboratoře řídicích a kontrolních systémů

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané způsobem platným pro nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle § 27 zákona, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 490945, které je navazujícím zadávacím řízením na zrušené zadávací řízení se shodným názvem uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 481334.

Dotaz:

Dodávka výpočetních, úložných, síťových a řídicích prostředků pro vybudování testovací laboratoře řídicích a kontrolních systémů. Výrobce rack skříní, které uvádíme v naší nabídce, doporučuje pro chlazení celého racku použít minimálně 2x 4 ventilátory. Žádáme tedy o přespecifikování zadávací dokumentace na „minimálně 2x 4 ventilátory“.

Odpověď:

Výše uvedený dotaz je obdobný jako dotaz zadavatelem zodpovězený v dodatečných informacích č. 1 uveřejněných na profilu zadavatele dne 22. 8. 2014. Zadavatel trvá na změně technické specifikace, kterou učinil v rámci odpovědi na dotaz v dodatečných informacích č. 1, požaduje tedy, aby uchazeči předložili ve svých nabídkách návrh plnění této veřejné zakázky s 2 x 9 ventilátory pro jeden RACK, s tím, že je možné zabudovat chladicí jednotky v zadních dveřích.

Zadavatel se nechává dle § 151 zákona při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením zastoupit společností OTIDEA a.s., IČ: 27142442, se sídlem Václavské náměstí 11, Praha 1. Uchazeči jsou povinni veškerou korespondenci související s veřejnou zakázkou směřovat na adresu společnosti OTIDEA a.s., kontaktní osobou je Ing. Dagmar Lešnerová (email: dagmarlesnerova@otidea.cz).

V Praze dne 25. 8. 2014