Dodatečné informace 5: **doručené dne 13. 8. 2015**
Koncesní řízení: **Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu obce Horoušany uveřejněné na profilu zadavatele dne 30. 6. 2015**

Dotaz č.	Znění dotazu	Komentář Zadavatele
1.	V návrhu Koncesní smlouvy je uvedena doba provozování 7 let, v Soutěžním formuláři je délka 10 let – prosíme upřesnit	Doba provozování 7 je let.
2.	Kdo stanovuje cenu pitné vody převzaté pro obec Horoušany v popsaných předávacích místech?	Svazek obcí Úvalsko na základě návrhu kalkulace provozovatele Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
3.	Je možné doplnit do přiložené situace vodovodů označení předávacích míst pro obec Horoušany dle poskytnuté KD?	Viz odpověď na dotaz č. 3 dodatečných informací č. 3
4.	V předložené KD chybí dokumentace a popis ČSOV v obci Horoušany, můžete stanovit u jednotlivých ČSOV: - počet a typ čerpadel (vč. techn. parametrů Q/H) - havarijní akumulaci ČSOV - kdy byly ČSOV realizovány - stručný stavební popis (beton, plast atd.) - jsou ČSOV vybaveny česlicovými koši na nátoku - jakým systémem je řešen přenos provozních a havarijních stavů na ČSOV	Viz odpověď na dotaz č. 8 dodatečných informací č. 3
5.	Jakým systémem je řešen přenos provozních a havarijních stavů na ČOV?	Na ČOV není žádný systém pro přenos provozních a havarijních stavů, byl ve vlastnictví předchozího provozovatele a byl demontován.