

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Zadavatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Sídlo: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8
IČ: 68378271
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel

Název veřejné zakázky: Dodávka výpočetních, úložných, síťových a řídicích prostředků pro vybudování testovací laboratoře řídicích a kontrolních systémů

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané způsobem platným pro nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle § 27 zákona, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 490945, které je navazujícím zadávacím řízením na zrušené zadávací řízení se shodným názvem uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 481334.

Dotaz:

„Vzhledem k pravděpodobně plánované plné obsazenosti obou RACK skříní je pravděpodobné, že 2x 4 ventilátory nebudou schopny celý RACK uchlazen. Dle doporučení výrobců těchto technologií by chlazení mělo obsahovat nejméně 2x 9 ventilátorů v každé z RACK skříní. Žádáme tedy o přespecifikování zadávací dokumentace na minimálně tento počet ventilátorů.

V zadávací dokumentaci je zmíněno, že ventilátory by měly být v přední části RACK skříně nebo na bocích. Je možné použít ventilátory, které jsou zabudovány v zadních dveřích tak, aby zaručovaly co největší efektivitu chladičového systému?“

Odpověď:

Zadavatel souhlasí se změnou specifikace na 2 x 9 ventilátorů pro jeden RACK. Ano, řešení v podobě chladičů jednotek v zadních dveřích je možné.

Zadavatel se s ohledem na výše uvedená upřesnění svých stanovených požadavků rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a **stanovuje lhůtu pro podání nabídek na 4. 9. 2014 do 13 hodin**. Ostatní informace zůstávají bez změn, tj. nabídky se podávají do sídla společnosti OTIDEA a.s., Václavské náměstí 11, Praha 1, 100 00 (7. patro). Otevírání obálek s nabídkami bude následovat ihned po skončení lhůty pro podání nabídek v sídle společnosti OTIDEA, a.s

Zadavatel se nechává dle § 151 zákona při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením zastoupit společností OTIDEA a.s., IČ: 27142442, se sídlem Václavské náměstí 11, Praha 1. Uchazeči jsou povinni veškerou korespondenci související s veřejnou zakázkou směřovat na adresu společnosti OTIDEA a.s., kontaktní osobou je Ing. Dagmar Lešnerová (email: dagmarlesnerova@otidea.cz).

V Praze dne 21. 8. 2014