

KS VI.

NÁVRH KCE. PŘÍČNÝCH PRAHŮ ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ — V
NÁVRHOVÁ ÚROVEN PORUŠENÍ — D1

STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ DANÉ NÁVRHOVÉ ÚROVNĚ

TNV_1	TNV_K	TNV_{CD}	N_{CD}
90	100	460 tis.	160 tis.

ČÍSLO KATALOGOVÉHO LISTU DLE TP 170 "D1–D–3–V–PIII":

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA – DL I	80mm	ČSN 73 6131–1
LOŽE – VRSTVA DDK 2–4 L	40mm	ČSN 73 6131–1
SMĚS STMELENÁ CEMENTEM SC 0/32 C8/10	210mm	ČSN 73 6127–1
ŠTĚRKODRŤ ŠD A 0–63	200mm	ČSN 73 6126–1
CELKEM	530mm	

140MPa, 80MPa, 45MPa

KS IV.

NÁVRH KONSTRUKCE VJEZDŮ Z POJÍŽDĚNÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ — VI
NÁVRHOVÁ ÚROVEN PORUŠENÍ — D2

STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ DANÉ NÁVRHOVÉ ÚROVNĚ

TNV_1	TNV_K	TNV_{CD}	N_{CD}
15	15	70 tis.	25 tis.

ČÍSLO KATALOGOVÉHO LISTU DLE TP 170 "D2–D–1–VI–PIII":

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA – DL I	80mm	ČSN 73 6131–1
LOŽE – VRSTVA DDK 2–4 L	40mm	ČSN 73 6131–1
ŠTĚRKODRŤ ŠD A 0–63	250mm	ČSN 73 6126–1
CELKEM	370mm	

70MPa, 30MPa

KS III.

NÁVRH KCE POJÍŽDĚNÉ KOMUNIKACE A JÍZD. PRUHU PRO CYKLISTY ZE ZÁMK. DL.

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ — V
NÁVRHOVÁ ÚROVEN PORUŠENÍ — D1

STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ DANÉ NÁVRHOVÉ ÚROVNĚ

TNV_1	TNV_K	TNV_{CD}	N_{CD}
90	100	460 tis.	160 tis.

ČÍSLO KATALOGOVÉHO LISTU DLE TP 170 "D1–D–3–V–PIII":

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA – DL I	80mm	ČSN 73 6131–1
LOŽE – VRSTVA DDK 2–4 L	40mm	ČSN 73 6131–1
MZK (MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO)	200mm	ČSN 73 6126–1
ŠTĚRKODRŤ ŠD A 0–63	200mm	ČSN 73 6126–1
CELKEM	520mm	

140MPa, 80MPa, 45MPa



KS I.

NÁVRH KONSTRUKCE VOZOVKY – FRÉZOVÁNÍ A ZESÍLENÍ KRYTU VOZOVKY

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ — V
NÁVRHOVÁ ÚROVEN PORUŠENÍ — D1

STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ DANÉ NÁVRHOVÉ ÚROVNĚ

TNV_1	TNV_K	TNV_{CD}	N_{CD}
90	100	460 tis.	160 tis.

ČÍSLO KATALOGOVÉHO LISTU DLE TP 170 "D1–N–2–V–PIII":

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO 11	40mm	ČSN EN 13108–1
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PSE 0,30 Kg/m^2		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVU ACL 16+	60mm	ČSN EN 13108–1
INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI 0,80 Kg/m^2		ČSN 73 6129
CELKEM	100mm	
FRÉZOVÁNÍ	cca 50mm	

100MPa, 70MPa, 45MPa

KS Ia. v případě doplnění plné konstrukce vozovky

NÁVRH KONSTRUKCE VOZOVKY KOMUNIKACE

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ — V
NÁVRHOVÁ ÚROVEN PORUŠENÍ — D1

STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ DANÉ NÁVRHOVÉ ÚROVNĚ

TNV_1	TNV_K	TNV_{CD}	N_{CD}
90	100	460 tis.	160 tis.

ČÍSLO KATALOGOVÉHO LISTU DLE TP 170 "D1–N–2–V–PIII":

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO 11	40mm	ČSN EN 13108–1
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PSE 0,30 Kg/m^2		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVU ACL 16+	70mm	ČSN EN 13108–1
INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI 0,80 Kg/m^2		ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ ŠD A 0–63	150mm	ČSN 73 6126–1
ŠTĚRKODRŤ ŠD B 0–63	150mm	ČSN 73 6126–1
CELKEM	410mm	

100MPa, 70MPa, 45MPa

KS II.

NÁVRH KONSTRUKCE PLOCH PRO PĚŠÍ ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ
NÁVRHOVÁ ÚROVEN PORUŠENÍ — D2

STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ DANÉ NÁVRHOVÉ ÚROVNĚ

TNV_1	TNV_K	TNV_{CD}	N_{CD}
–	–	3 tis.	1 tis.

ČÍSLO KATALOGOVÉHO LISTU DLE TP 170 "D2–D–1–CH–PIII":

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA – DL I	60mm	ČSN 73 6131–1
LOŽE – VRSTVA DDK 2–4 L	40mm	ČSN 73 6131–1
ŠTĚRKODRŤ ŠD B 0–63	150mm	ČSN 73 6126–1
CELKEM	250mm	

50MPa, 30MPa

KS V.

NÁVRH KONSTRUKCE PLOCH PRO SADOVÉ ÚPRAVY

NAVRŽENO DLE ČSN DIN 18 917:

ZATRAVNĚNÍ	–
ORNICE – SUBSTRÁT PRO ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU	250mm
ZKYPŘENÉ PODLOŽÍ	50mm
CELKEM	300mm

POZNÁMKY:

POZNÁMKA K LOŽNÍM VRSTVÁM POD KRYTY Z DLAŽBY:

PODLE ZVOLENÉ TECHNOLOGIE A SLOŽENÍ PODKLADOVÝCH VRSTEV POD KRYT Z DLAŽBY JE NUTNÉ SPLNIT VŠECHNY POŽADAVKY A PŘEDPISY PŘÍSLUŠNÝCH NOREM ČSN 73 6124–7

POZNÁMKA PRO PŘÍJEMCE JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKČNÍCH VRSTEV:

U PŘÍČNÉHO ŘEZU KONSTRUKČNÍM SOUVRSTVÍM JSOU VYZNAČENY MINIMÁLNÍ HODNOTY MODULŮ PŘETVÁRNOSTI Z DRUHÉ ZATĚŽOVACÍ VĚTVE STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY DLE ČSN 72 1006. PRO PŘEDPOKLÁDANOU ŽIVOTNOST KONSTRUKCE VOZOVKY DOPORUČUJEME TRVAT NA UVEDENÝCH HODNOTÁCH PŘI KONTROLNÍCH PROCESECH VÝSTAVBY.
ULOŽENÍ SÍTÍ V KOMUNIKACI BUDE PROVEDENO V SOULADU S ČSN 73 6005 – PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

POZNÁMKA K ČSN 73 6121:

ASFALTOVÁ SMĚS SE POKLÁDÁ NA ZHUTNĚNOU PODKLADNÍ NEBO LOŽNÍ VRSTVU VOZOVKY NEBO NA POVRCH STARÉ VOZOVKY. PODKLAD MUSÍ BÝT ČISTÝ S OPRAVENÝMI VÝTLUKY, TRHLINAMI A SPÁRAMI.
NEROVNOSTI POVRCHU V PODÉLNÉM I PŘÍČNÉM SMĚRU NOVÉ VOZOVKY MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM NORMY, PODLE NÍŽ BYLA VRSTVA PROVEDENA.
NEROVNOSTI POVRCHU STARÉ VOZOVKY V PODÉLNÉM I PŘÍČNÉM SMĚRU NESMÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ 20mm.
POVRCH A SVISLÉ PLOCHY SE PŘED POKLÁDKOU OPATŘÍ SPOJOVACÍM POSTŘIKEM DLE ČSN 72 6129.
ASFALTOVÁ SMĚS SE POKLÁDÁ NA SUCHÝ NEBO ZAVLHLÝ A NEZMRZLÝ POVRCH.

POZNÁMKA K ROZHRANÍ JEDNOTLIVÝCH PLOCH

HLAVNÍ DOPRAVNÍ PROSTOR KOMUNIKACE JE LEMOVÁN BETONOVOU OBRUBOU 15/25/100CM. VÝŠKA OBRUBY OD NAVRŽENÉ NIVELETY JE 10,0CM. ROZHRANÍ PLOCH ASFALT A DLAŽBA (KOMUNIKACE – PRUH PRO CYKLISTY) BUDE TVOŘENÁ KRAJNÍKEM. VÝŠKOVÝ ROZDÍL CYKLOPRUHU OD KOMUNIKACE JE 2,0 CM.

PLOCHY PRO PĚŠÍ JSOU VE STYKU SE ZELENÍ LEMOVÁNY BETONOVOU SADOVOU OBRUBOU 5/20/100 CM A VÝŠKA OBRUBY JE MIN. 6,0 CM OD NAVRŽENÉ NIVELETY. OBRUBA TVOŘÍ VODÍCÍ LINII PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ.

V MÍSTECH VJEZDŮ A PŘI OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY SE OSADÍ BETONOVÝ KRAJNÍK 8/25/100 CM, KTERÝ SLOUŽÍ K ZACHYCENÍ BETONOVÉ DLAŽBY A V PŘÍPADĚ POTŘEBY K PŘEKLENUTÍ PŘÍPADNÝCH VÝŠKOVÝCH ROZDÍLŮ MEZI STÁVAJÍCÍM VJEZDEM A NOVOU ZPEVNĚNOU PLOCHOU.
VŠECHNY OBRUBY JSOU OSAZENÉ DO LOŽE S BOČNÍ OPĚROU Z PROSTÉHO BETONU C 20/25N XF3.

POZNÁMKA K DETAILU STYKU FASÁDY/OPLOCENÍ A PŘILEHLÝCH UPRAVOVANÝCH PLOCH:

V MÍSTECH KDE NOVÁ ÚPRAVA UL. PROSTORU PŘILÉHÁ K BUDOVÁM RESP. K OPLOCENÍ JE TŘEBA BUDOVU/OPLOCENÍ CHRÁNIT VLOŽENÍM NOPOVANÉ FÓLIE. V PŘÍPADĚ KDE DOJDE KE SNIŽOVÁNÍ ÚROVNĚ TERÉNU, JE TŘEBA DOPLNIT CHYBĚJÍCÍ ÚPRAVU FASÁDY (POPŘ I PODEZDÍVKY) AŽ K NOVÉ ÚROVNI.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
!!!PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ SI MUSÍ ZHOTOVITEL NECHAT VYTYČIT EXISTUJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ!!!

Investor	
Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 NERATOVICE	

Koordinace stavby a profesí	
Koordinace stavby a technologie	
Zodpovědná osoba	

Hlavní projektant	Vedoucí projektu	Tech. kontrola	Vypracoval
ing. Horák J.	ing. Horák J.	ing. Jirák J.	Ing. Škvareková Eva

CR PROJECT CONSTRUCTIONS&ROADS
CR PROJECT s.r.o., POD BORKEM 319, 293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 700 666 GSM GATE: +420 606 602 039
fax: +420 326 700 665 e-mail: info@crproject.cz
URL: http://www.crproject.cz

stavba:	REKONSTRUKCE KOMUNIKACE ULICE MASARYKOVA NERATOVICE	HIP:	Ing. Škvareková Eva
		číslo zakázky:	2011–06
		stupeň dokumentace:	PDPS
objekt:	SO.110 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	datum:	03.2015
část:	C – STAVEBNÍ ČÁST	měřítko: 1:50	formát: 6xA4
obsah:	CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY KOMUNIKACE	číslo výkresu: 04	výtisk číslo:
název dig.souboru: .dwg	číslo přílohy: C–SO.110–04		