

„Mateřská škola Přemyslovo náměstí 1 - 2. etapa“

Dodatečná informace zadavatele k zadávacím podmínkám

V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění poskytuje zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz č. 1

1. v zaslaném slepém rozpočtu v SO 02 - rozpočet 01 Stavební část - je v dílu č. 781 Obklady keramické uvedena položka dodávka obklad keramický (položka č. 234). **Ve výkrese 10_SPAROREZ** jsme se dozvěděli, že mimo obklady jsou navrženy také **dekorační obkládačky**, které mají naprosto rozdílnou jednotkovou cenu a prodávají se na kusy a ne na m2. Prosíme o zohlednění tohoto ve výkazu.

2. v zaslaném slepém výkazu výměr v SO 02 - rozpočet 02 Zdravotně technické instalace jsme nenašli položky týkající se **poplatku za skládku výkopku a jeho složení**, který se bude odvádět. Prosíme o doplnění.

3. v zaslaném slepém výkazu výměr v SO 02 - rozpočet 02 Zdravotně technické instalace jsme nenašli položky týkající se **přesunu hmot pro díly 721, 722, 725**. Prosíme o doplnění.

4. v zaslaném slepém výkazu výměr v SO 02 - rozpočet 03 Ústředná vytápění jsme nenašli položky týkající se **tlakové zkoušky otopných těles a topné zkoušky celého topného systému**. Jedná se o zkoušky nutné ke kolaudaci stavby. Prosíme o doplnění.

5. v zaslaném slepém výkazu výměr v SO 02 - rozpočet 03 Ústředná vytápění jsme nenašli položky týkající se **tlakové zkoušky otopných těles a topné zkoušky celého topného systému**. Jedná se o zkoušky nutné ke kolaudaci stavby. Prosíme o doplnění.

6. v zaslaném slepém výkazu výměr v SO 02 - rozpočet 04 Silnoproudá elektrotechnika jsme nenašli položky týkající se **revize elektroinstalace a revize hromosvodu**. Jedná se o revize nutné ke kolaudaci stavby. Prosíme o doplnění, případně jestli tyto náklady jsou obsaženy v SO 04 - rozpočet 01 Ostatní vedlejší náklady v položce revize (položka č. 14).

Odpověď zadavatele:

- 1) Chybějící položka byla doplněna do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- 2) Chybějící položka byla doplněna do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- 3) Chybějící položky byly doplněny do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- 4) + 5) Chybějící položky byly doplněny do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- 6) Revize elektroinstalace a hromosvodu jsou zahrnuty v pol. č. 13 výkazu výměr s názvem „Ostatní a vedlejší náklady“.

Dotaz č. 2

Chtěli bychom se zeptat zadavatele, když byla zakázka vyhlášena ještě za zákona o veřejných zakázkách bez změn, tak zda zadavatel požaduje zaknihované akcie.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje uvést vlastníky akcií, tak jak je uvedeno v příloze č. 3 zadávací dokumentace.

Zadavatel oznamuje uchazečům, že aktualizoval položkový soupis prací, tj. výkaz výměr s názvem „Ostatní a vedlejší náklady“ a „Vzduchotechnika“.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek z důvodu provedených změn v položkovém soupise stavebních prací, dodávek a služeb a nedodržení § 49 odst. 3 zákona.

Lhůtu pro podání nabídek se stanovuje do 31.10.2016, 10:00 hod.

V Brně 19.10.2016

Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Příloha:
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb