

Zadavatel:
Obec Nový Vestec
Ke Spořilovu 5
250 75 Nový Vestec
IČ: 00240541

Organizátor veřejné zakázky:
Allowance s.r.o.
Korunní 810/104
101 00 Praha 10
IČ: 26140136

**ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA ŽÁDOST UCHAZEČE O DODATEČNÉ
INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DLE UST. § 49 ZÁKONA Č. 137/2006
SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH**

Veřejná zakázka:

„Kanalizace a ČOV Nový Vestec“

vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek

V Praze dne 15.4.2014

Někteří z dodavatelů podali žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Tyto informace doručujeme všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Dotaz č. 1
Znění dotazu
V projektové dokumentaci jsem nenašla řez domovní čerpací šachtou, průměrnou hloubku uložení, zda se počítá s výskytem spodní vody, materiál šachty, ani jaké poklopy budou použity. Mohl by zadavatel doplnit výkres řezu šachtou s požadovanými informacemi?
Odpověď:
Průměrná hloubka uložení DČJ - 2,2 m, lokalita se nachází v oblasti s vysokou hladinou spodní vody, materiál šachty - plast (homogenní polypropylen) - obetonování v celé výšce v tl. min. 15 cm, použití pojezdových poklopů ve všech případech.

S pozdravem

Allowance s.r.o.
Korunní 810/104, 101 00
Praha-Vinohrady
IČ 26140136

Ing. Tomáš Hejl, Allowance s.r.o.