

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

č. 5

ze dne 17. 6. 2014

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení:

„Zajištění energetické efektivity nemocnice v Bihaći, Bosna a Hercegovina“

Zadávací řízení je uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem 479117.

Zakázka je zadávána dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen „ZVZ“, nebo „zákon“)

Zadavatel veřejné zakázky:
Česká republika – Česká rozvojová agentura
Zastoupená: Ing. Michal Kaplan, ředitel
Sídlem: Nerudova 3, PSČ 118 50 Praha 1
IČ: 75123924
Bankovní spojení: ČNB Na Příkopě 28, Praha 1
č. ú.: 0000-72929011/0710
(dále jen „zadavatel“)

Organizace pověřená výkonem zadavatelských
činností dle § 151 ZVZ:
Pyramida CS s.r.o
Zastoupená: Radek Meluzin, jednatel
Sídlem: Žirovnická 2389, 106 00 Praha 10
IČ: 45306770
Korespondenční adresa: Prvního pluku 206/7, PSČ
186 00 Praha 8
(dále jen „Pyramida“)

Vážení dodavatelé,

informujeme Vás, že zadavatel obdržel poslední žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Tímto na ni odpovídá, dodatečné informace rozesílá známým dodavatelům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace a uveřejňuje je u zadávací dokumentace.

Dotaz a odpověď na něj:

Dotaz:

Bude-li navržen kotel, který bude schopen spalovat štěpku a alternativně samostatně palivo z rostlinného odpadu, předpokládáme, že navržená technologie včetně dopravníků musí umožňovat záměnu paliva za provozu, tj. bez odstávky kotle?

***Odpověď:** Zadavatel, v případě zvolení dodávky kotle na štěpku a alternativní paliva, doporučuje zvolit technické řešení, umožňující záměnu paliva za provozu, tzn. bez odstávky. Pokud to není pro daný typ kotle technicky možné, zadavatel odstávku připouští. Lhůta nutná pro odstávku ale nesmí překročit dobu, po kterou je možné využívat teplo z akumulací nádrže pro potřeby vytápění - a to tak, aby nebyl omezen požadovaný uživatelský komfort.*

Děkujeme a těšíme se na Vaše nabídky.

Radek Meluzin

Pyramida CS s.r.o.

pověřený zadavatelem dle § 151 zákona rozesláním
těchto dodatečných informací