ROP STŘEDNÍ ČECHY

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Dodatečné informace č. 1

k veřejné zakázce „Rekonstrukce místních komunikace v obci Rožďalovice“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s ustanovením § 25 písm. b) zákona a Pokyny pro žadatele a příjemce ROP NUTS 2 SČ výzvy č. 85

Jakožto zadavatel výše uvedené veřejné zakázky vyhlášené dne 19.01.2015, Vám v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) poskytujeme dodatečné informace č.1 k zadávacím podmínkám.

Přesné znění dotazu uchazeče včetně odpovědi zadavatele:

Dotaz uchazeče č. 1

Dobrý den,
mám dotaz k zakázce Rekonstrukce místní komunikace v obci Rožďalovice:
Jaká je hloubka šachty a potrubí DN 600? V dokumentaci není k těmto žádný řez. A jaký je požadavek na trubky DN 600 - betonové nebo železobetonové?

Odpověď zadavatele:

Odpověď na dotaz jaká je hloubka šachty a potrubí DN 600, viz výkresová dokumentace.
Trubky DN 600 budou železobetonové.

MĚSTO ROŽĎALOVICE
Náměstí 93, Rožďalovice 289 34
IČO: 00239712

V Rožďalovicích dne 23.01.2015

.....
Petr Kapal, starosta obce


KATASTRY	Rožďalovice		
DRUH POVRCHU	Příkop	Komunikace	Nezpevněno
VZDÁLENOSTI ŠACHET	11.50	50.00	
OZNAČENÍ ŠACHET	Š/114.0°		

SMĚROVÉ POMĚRY



LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
NIVELETA DNA POTRUBÍ

MĚŘÍTKA 1:500/100



KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU			
HLOUBKA VÝKOPU	0.10 / 1.71	1.58	1.30
KÓTA VÝKOPU	197.68 / 197.70	197.80	198.05
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	0.00 / 1.61	1.48	1.20
KÓTA DNA POTRUBÍ	197.78 / 197.80	197.90	198.15
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	197.78 / 199.41	199.38	199.35
SROVNÁVACÍ ROVINA			
STANIČENÍ [km/m]	2.00	11.50	61.50
	0.0		

PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]	DN600-ŽLB-61.50	
SKLON[promile]-DÉLKA[m]	10.0-11.50	5.0-50.00
ULOŽENÍ	beton	
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]	702.0-2.48	494.8-1.75

UPOZORNĚNÍ: VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ VYTÝČIT JEJICH SPRÁVCI, KTEŘÍ ODPOVÍDAJÍ ZA PŘESNÉ URČENÍ JEJICH POLOHY !!!

Projektant: ALEŠ JAMBOR	Autorizovaný projektant: ING. STANISLAV OSTRUŠKA	
Objednatel: Město Rožďalovice, Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice		
OÚ/MÚ: ROŽĎALOVICE	Formát: A3	
Datum: DUBEN 2014	Čís. zakázky: 201414	
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE -PRŮMYSLOVÁ ZÓNA, MĚSTO ROŽĎALOVICE	Stupeň: DSP	Soupravа:
	Měřítko: 1:500/100	
Příloha: PODÉLNÝ PROFIL ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU	Příloha č.: C17	

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Havelkova 70, 280 02 Kolín III
email: alex.jambor@seznam.cz
tel.: +420 774 549 441
IČ: 74425885
DIČ: CZ820321076