

„Mateřská škola Přemyslovo náměstí 1 - 2. etapa“

Dodatečná informace zadavatele k zadávacím podmínkám

V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění poskytuje zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz č. 1

V souvislosti s vyhlášením výběru dodavatele na výše uvedenou VZ, vznášíme dotaz stran neprozvučnosti otvorových prvků, viz tabulka plastových výrobků a dotaz je následující:

1. Jaká vážená stavební neprozvučnost $R'w$ je požadována pro dveře otevíravé do exteriéru (viz. PL/101) 2. Jaká vážená stavební neprozvučnost $R'w$ je požadována pro okno jednoduché asymetrické (viz. PL/101) 3. Jaká vážená stavební neprozvučnost $R'w$ je požadována pro celou plastovou stěnu

- sestavu jako celek (viz. PL/101) Předem děkuji za odpověď.

Odpověď zadavatele:

Vážená stavební neprůzvučnost všech níže zmíněných otvorových výplní je $R'w=40dB$, tak jak je uvedeno ve výpisu výrobků plastových. Platí to nejen pro dílčí prvky, nýbrž i celé sestavy.

Dotaz č. 2

Uchazeč u veřejnou zakázku Mateřská škola Přemyslovo náměstí 1 - 2. etapa žádá zadavatele, zda by bylo možné poskytnout smlouvu o dílo, krycí list nabídky, ČP kvalifikace ZPR, ČP 68 k ZD i v jiném formátu než PDF (např. word, excel)?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvedené části zadávací dokumentace v otevřeném formátu neposkytuje.

Zadavatel posílá přílohou smlouvu o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí v aktualizovaném znění čl. XV. Zvláštní ujednání odst. XV.2. bod a) a odst. XV.3.

V Brně 14.10.2016

Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Příloha:

Smlouvu o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí