

TECHNICKÁ ZPRÁVA – UT – REVIZE R1

Popis změn:

Výkres č. D.1.4.2.02 – Půdorys 1.NP:

- Ve výkrese doplněno nastavení ventilů otopných těles – platí pro termoregulační ventily vybavené regulátorem průtoku, který udržuje automaticky parametr průtoku.
- Upřesněn typ článků, zde je požadována shoda se stávajícími typy instalovanými ve stávajících prostorách školy
- V místnosti č. 1.11 doplněn rozvod s dimenzí potrubí (potrubí ocelové – navařeno na stávající rozvod)
- V místnosti 1.21 – požadováno přemístění otopného tělesa pod okno (změna využití prostoru – nové využití jako kancelář vedoucí kuchyně)

Výkres č. D.1.4.2.03 – Půdorys 2.NP:

- Ve výkrese doplněno nastavení ventilů otopných těles – platí pro termoregulační ventily vybavené regulátorem průtoku, který udržuje automaticky parametr průtoku.
- Upřesněn typ článků, zde je požadována shoda se stávajícími typy instalovanými ve stávajících prostorách školy
- Doplněno doporučené schéma zapojení kotle -ve schématu umístěna hydraulická výhybka (anuloid) a oběhové čerpadlo otopné soustavy – čerpadlo kotle nemá dostačující parametr pro potřebný průtok otopnou soustavou, parametr nového čerpadla uveden v nových výkazech výměr

POZNÁMKA:

Veškeré úpravy jsou zohledněny v nových výkazech výměr!

Ing. Eduard Šober