



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

České přístavy a.s.
Jankovcova 6/1057
170 00 Praha 7

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PVZ/18/47579/Fa/0

VYŘIZUJE/LINKA
Martin Fajl / 677

HRADEC KRÁLOVÉ
21.11.2018

Výstavba plochy pro kombinovanou dopravu v prostoru areálu veřejného přístavu Kolín, k.ú. Kolín – změna stavby před dokončením č.2

Dne 19.11.2018 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro druhou změnu stavby před dokončením. Podle předložené dokumentace zpracované firmou Transconsult s.r.o. (11/2018) se jedná o výstavbu plochy pro kombinovanou dopravu v prostoru areálu veřejného přístavu Kolín, k.ú. Kolín. Změna stavby spočívá ve změně půdorysných rozměrů zpevněné plochy s celkovou výměrou 9 995 m² a zesílení konstrukce vozovky. Zpevněná plocha je navržena ve sklonu 1 %, veškeré dešťové vody budou podélnými dešťovými šterbinovými troubami a dešťovou kanalizací svedeny do dešťové usazovací nádrže, ze které budou napojeny na dvě větve stávající dešťové kanalizace. Stávající dešťová kanalizace je vyústěna do vodního toku Labe (IDVT: 10100002) ve správě Povodí Labe, státní podnik. Změna spočívá v rozmístění odvodňovacích trub, změně počtu a polohy větvi dešťové kanalizace a ve způsobu odvedení vody z dešťových usazovacích nádrží do Labe. Místo nového výústního objektu bude využito dvou stávajících kanalizačních potrubí s vyústěním do Labe. Současně dojde k výstavbě 5 ks stožárů veřejného osvětlení. Veškerá výstavba bude realizovaná na pozemcích ve vlastnictví Českých přístavů, a.s. Část lokality se nachází v záplavovém území. Hladina povodňového průtoku při Q₁₀₀ je na kótě 197,40 m n.m. ve výškovém systému Bpv.

Stavebníkem akce je firma České přístavy a.s., Jankovcova 6/1057, Praha 7.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_1340 - Labe od toku Polepka (Chotouchovský potok) po tok Cidlina, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 687360, X: 1057078.

K navrhovanému záměru vydáváme následující stanovisko správce povodí:

- a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr možný.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Při výstavbě požadujeme nenavyšovat stávající niveletu terénu.
- Veškerý stavební materiál požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení.

- Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.
- Veškeré objekty vybudované v rámci této akce zůstanou ve správě investora stavby, nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě nebo provozu díla.
- Začátek a ukončení prací požadujeme oznámit na Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice, provozní středisko Kolín (p. Veselý; ☎ 321 721 425 popř. veselyf@pla.cz).

Upozorňujeme, že za stav dešťové kanalizace trvale odpovídá vlastník (provozovatel) a je povinen dbát o jeho řádný stav a funkci.

Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Povodí Labe, státní podnik

Vita Nejedlého 951/8

Slezské Předměstí

500 03 Hradec Králové

(6)



Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Příloha

1x PD

Na vědomí

PL Z3 – Roudnice nad Labem