



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
170 00 Praha 7

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN. (č.j.): S 911/dUzS-42158/2018-SZDC-OR PHA-710-Voj

UKLÁDACÍ ZN.:

SKART. ZN.-LH.:

POČ. LISTŮ: 1

POČ. PŘÍLOH: 0

POČ. LISTŮ PŘ.: 0

VYŘIZUJE: Ing. Vladimír Vojtek

TEL.: 972 224 814

FAX:

E-MAIL: vojtek@szdc.cz

DATUM: 17.12.2018

České přístavy a.s.

Ing. Jarmila Krincvajová

Jankovcova 6

170 00 Praha 7 - Holešovice

1. dodatek souhrnného stanoviska
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
ke společnému řízení o umístění stavby a změny stavby před jejím dokončením

Na základě předložené žádosti a projektové dokumentace vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SZDC“), Oblastní ředitelství Praha (dále jen „OR Praha“), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, tento

1. dodatek souhrnného stanoviska ke společnému řízení o umístění stavby a změny stavby před jejím dokončením
pro stavbu:

Název stavby: SO 01 plocha pro kombinovanou dopravu v prostoru veřejného přístavu Kolín (dále jen „stavba“)
Místo stavby: Kolín, na pozemcích p.č. 1618/4, 1618/1, 1617/6, 1617/9, 4010, 1617/1, 1617/5, 1617/18, 1615/3, 1619/13, 1619/9, 3018/5 a 3018/1 v k.ú. Kolín
Trat': Česká Třebová os.n.(včetně)(bez seř.n.) – Praha Masarykovo nádraží (včetně), žkm 347,813 – 347,913, nejbližší tratě, vpravo
TÚDÚ: 1501 N5 - žst. Kolín
Trat': Kolín(mimo)(Kolín – Kol.-Zálab-Lysá nad Labem (včetně), vpravo v blízkosti tratě, ve vzdálenosti 60 metru a více (měřeno kolmo od osy nejbližší koleje),
TÚDÚ: 1191 A1 - žst. Kolín-žst. Kolín Zálabí (odboč.vl.ar.)
Žadatel: České přístavy a.s., Jankovcova 6, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Stavebník/Investor: České přístavy a.s., Jankovcova 6, 170 00 Praha 7 – Holešovice

K výše uvedené stavbě bylo vydáno souhrnné stanovisko SZDC, OR Praha č.j. **S 911/UzS-15107/2018 -SZDC-OR PHA-710-Voj** ze dne 13.03.2018 k řízení u příslušného stavebního úřadu a realizaci stavby.

Předmětem předložené projektové dokumentace je změna stavby před jejím dokončením, která oproti projednané dokumentaci je následující:

SO 01 – zpevněná plocha

Mění se půdorysný průmět zpevněné plochy, který bude mít jiný mnohoúhelníkový tvar s celkovou výměrou plochy 9995 m² (původně 10 765 m²). Změna tvaru je vyvolána rozšířením plochy v severozápadní části a ubráním plochy v severovýchodní části. Dále se zesiluje konstrukce vozovky. Součástí je provedení i geotechnického průzkumu na řešené ploše v rozsahu 4 vrtů do hloubky 5,0 m.

SO 02 – Kanalizace a odvodnění

Zpevněná plocha je navržena ve sklonu 1%, veškeré dešťové vody budou podélnými dešťovými šterbinovými troubami a dešťovou kanalizací svedeny do dešťové usazovací nádrže (dále jen „DUN“), ze které budou napojeny na dvě větve stávající dešťové areálové kanalizace DN 300, které mají již zaústění do Labe (jedná se o stávající dešťový kanalizační řad, který byl vybudován v rámci stavby SPS Praha „Rozšíření překladiště v Kolíně“ v roce 1991.

Splaškové vody stavba neprodukuje. Odlučovač ropných a pevných látek má kapacitu průtoku 80 l/s a obtokem 200 l/s.

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384

IČ: 709 94 234

DIČ: CZ 709 94 234

www.szdc.cz

Změna objektu spočívá ve změně počtu a rozmístění odvodňovacích šterbinových trub, změně polohy a počtu větví dešťové kanalizace a ve způsobu odvedení vody z dešťové usazovací nádrže (DUN) do Labe. Místo nového potrubí a zřízení nové výpustě do Labe jsou využity 2 stávající kanalizační potrubí DN 300. Původně bylo odvodnění řešeno novou dešťovou kanalizací zaústěnou do Labe vedle přístavní zdi se žabí klapkou a výústním objektem. Nově není třeba budovat nové výústní objekty, ale k odvodnění se využijí stávající kanalizační řady se stávajícími vyústěními do Labe.

SO 03 – Rozvody NN a VO

Nově je navrženo 5 ks stožárů osvětlení – osvětlovací věže (dále „OV“) OV1 až OV5, každý výšky 30 m a 5 ks rozvaděčů se zásuvkami (u každé věže jeden rozvaděč). Mění se oproti stavebnímu povolení umístění stožárů na ploše, mění se počet stožárů ze 4 ks na 5 ks a mění se výška stožárů z 15 m na 30 m. Nově navržené osvětlovací věže není možné napojit na stávající rozvody VO v areálu a navrhuje se proto nové kabelové vedení NN ze stávající TS o délce cca 140 m k OV1.

Stavba se bude nacházet **zcela mimo** ochranné pásmo celostátní dráhy, jejímž provozovatelem je SŽDC, tratí zařazených do evropského systému TEN-T, elektrizovaných stejnosměrnou trakční soustavou o napětí 3 kV DC. Stavba bude nacházet zcela mimo pozemky České republiky, s kterými je oprávněná hospodařit SŽDC. Stavba bude zčásti nacházet v ochranném pásmu železniční dráhy-vlečky (dále jen „vlečky“) s názvem „Vlečka – přístav Kolín“.

V území dotčeném stavbou se nenachází inženýrské sítě v majetku SŽDC.

Tento 1. dodatek původního souhrnného stanoviska se vydává pro účely vydání povolení změny stavby před dokončením.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se změnou stavby před jejím dokončením situovanou zcela mimo ochranné pásmo dráhy

s o u h l a s í

za předpokladu, že **bude respektována sdělení** uvedená v souhrnném stanovisku SŽDC, OŘ Praha č.j. **S 911/UzS-15107/2018-SŽDC-OŘ PHA-710-Voj** ze dne 13.03.2018

Tento 1. dodatek souhrnného stanoviska se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby. Případné doplňky respektive změny v situování stavby, v jejichž důsledku **by došlo** k zásahu do ochranného pásma respektive obvodu dráhy, do pozemku nebo zařízení v majetku SŽDC, budou se SŽDC, OŘ Praha zvlášť projednány, a to ještě před zahájením prací. Pro tyto případy bychom Vás rádi požádali, abyste uváděli číslo jednací tohoto souhrnného stanoviska pro naši rychlejší orientaci k uvedenému záměru.

V opačném případě není nutné SŽDC dále obesílat v záležitostech týkajících se této stavby.



Libor Škvára
náměstek ředitele pro techniku
Oblastní ředitelství Praha

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(701)