

Městský úřad

Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911

e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz

pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín II



T-PORT, spol. s r.o.
p. Ing. Krincvajová
Jankovcova 1057/6
170 00 PRAHA 7 - HOLEŠOVICE

Vaše čj. (zn.):
Číslo jednací: MUKOLIN/OZPZ 110712/18-GI
Spisová zn.: OZPZ ZS 21974/2018

Vyřizuje: RNDr. Vladimír Gladkov
Telefon: 321 748 328
E-mail: vladimir.gladkov@mukolin.cz

IČ: 65413865

Počet listů: 2
Příloh/listů: 0/0

Datum: 07.12.2018

Závazné stanovisko vodoprávního úřadu – vodní díla v rámci akce „plocha pro kombinovanou dopravu v prostoru veřejného přístavu – změna stavby před dokončením“

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. (2) písm. c), § 106 odst. (1) a § 110 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o vodách), speciální stavební úřad dle § 15 odst. (4) zák. o vodách a § 15 odst. (1) písm. d) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

závazné stanovisko vodoprávního úřadu,

dle § 149 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen správní řád) a § 104 odst. (9) zák. o vodách a dle § 4 odst. (2) stavebního zákona, žadateli - společnosti **T-PORT, spol. s r.o., IČ: 654 13 865**, Jankovcova 1057/6, 170 00 Praha 7, kterým

souhlasí

se záměrem stavby a vydáním stavebního povolení ve věci **„plocha pro kombinovanou dopravu v prostoru veřejného přístavu“ a souvisejících vodních děl: SO 01 plocha pro kombinovanou dopravu v prostoru veřejného přístavu Kolín a SO 02 kanalizace a odvodnění plochy, SO 03 rozvody NN a VO, vše v lokalitě přístavu Kolín, Kolín IV, poz. p.č. 1618/1, 1618/4, 1618/10, 1617/1, 1617/5, 1617/6, 1617/7, 1617/8, 1617/9, 1617/17, 1617/18, 4010, 1615/3, st. 6256/1, vše ve vlastnictví společnosti České přístavy, a.s. a v k.ú. Kolín – změna stavby před dokončením:**

se záměrem stavby a vydáním stavebního povolení **vodních děl SO 02 kanalizace a odvodnění plochy SO 01:**

1. odvodňovací železobetonové štěrbínové trouby (žlab) s přerušovanou štěrbínou s čistícími tvarovkami a vpust'ovými kusy s úžlabím a litinovou mříží, s přípojevacím potrubím PVC DN 200 do nové dešťové kanalizace, v délce 395 m,

2. dešťová kanalizace s dešťovou usazovací nádrží (DUN) do stávajících kanalizací vyústěných do Labe:

**větev A od stávající horské vpusti přes DUN do koncové šachty Š1,
větev B z šachty Š5 větve A do koncové šachty Š14,**

větev C šachty Š13 větve B do koncové šachty Š11,
větev D šachty Š9 větve B do koncové šachty Š8,
větev E z šachty Š9 větve B do koncové šachty Š10,
větev F z šachty Š3 větve A do koncové šachty Š4,
větev G z šachty Š6 větve A do koncové šachty Š7,
větev H od stávající horské vpusti do šachty Š16 větve A za DUN.

Celková délka potrubí:

PVC DN 200 SN 12: 140 m – připojovací potrubí odvodňovacích trub,

PVC DN 300 SN 16: 333 m - kanalizace,

PVC DN 400 SN 16: 86 m - kanalizace,

včetně 19 ks betonových revizních šachet DN 1000 a 23 ks vpustí, do šachet je zaústěna podélná drenáž odvodnění pláně SO 01 z potrubí PVC tunelového tvaru D 160,

3. Dešťová usazovací nádrž (sestava DUN): odlučovač lehkých kapalin – ropných látek GSOL – SEKO Turnov v trase dešťové kanalizace, v kruhové železobetonové nádrži, s průtokem 80 l/s a obtokem 200 l/s v sestavení prvků: odlučovač kalu, koalescenční odlučovač, obtoková šachta a slučovací šachta.

Závazné stanovisko se vydává za dodržení těchto podmínek:

1. při výstavbě nebude navyšována stávající niveleta terénu,
2. stavební materiál bude skladován tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení,
3. při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality povrchových a podzemních vod,
4. začátek a ukončení prací bude oznámen správci toku – Povodí Labe st.p. – stř. Kolín,
5. k pozemkům ve správě Povodí Labe st. p. bude uzavřena s Povodí Labe st. p. – závod Roudnice nad Labem budoucí majetkoprávní smlouva po nabytí právní moci stavebního povolení,
6. při stavebních pracích bude respektován průběh inženýrských sítí, jak v trase a místě vodních děl, tak na pozemcích zařízení staveniště a respektovány požadavky vyjádření správců sítí – přesný průběh bude předem správcem vytýčen, budou dodržena ochranná pásma sítí a před dokončením akce dle požadavků správce umožněna kontrola záhozu – odsouhlasení,
7. změna stavby nesmí být provedena bez předchozího souhlasu MěÚ Kolín, OŽPZ,
8. stavba bude provedena podle předložené a schválené projektové dokumentace a za dodržení příslušných bezpečnostních předpisů a platných ČSN. Po dokončení prací uveden terén do stavu umožňujícího užívání a provoz v lokalitě,
9. po skončení stavby bude vodoprávní úřad přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kde budou předloženy potřebné doklady o zkouškách a certifikáty použitých materiálů.

Jako podklad k řízení byla doručena žádost s dokumentací stavby zpracovanou společností TRANSCONSULT s.r.o. z 11/2018.

O d ů v o d n ě n í

MěÚ Kolín, OŽPZ – vodoprávní úřad, posoudil žádost společnosti T-PORT, spol. s r.o., o vydání závazného stanoviska k změně stavby před dokončením - vodním dílům v rámci akce „plocha pro kombinovanou dopravu SO 01, SO 02 – veřejný přístav Kolín“. Investorem akce je žadatel. Investor doložil s žádostí projektovou dokumentaci a vyjádření dotčených subjektů, ve smyslu vyhl. č. 432/2001 Sb. Požadavky a stanoviska dotčených subjektů jsou zakomponovány ve výrokové části tohoto závazného stanoviska. Nakládání s vodami (protihavarijní zajištění srážkových vod a odvádění srážkových vod do Labe) bylo povoleno rozhodnutím vodoprávního úřadu č.j. OZPZ 6282/2018-31149/18-GI. Na základě kompletnosti podkladů splňujících požadavky dotčených subjektů a výsledků předchozích projednání, bylo stanoveno, jak je uvedeno výše.

Poučení:

Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout až odvoláním proti rozhodnutí správního orgánu. Pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu je závazné stanovisko závazným podkladem.

otisk úředního razítka

Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství

Doručuje se:

T-PORT, spol. s r.o., p. Ing. Krincvajová, Jankovcova 1057/6, 170 00 Praha 7- Holešovice - žadatel

Dále obdrží dotčený veřejnoprávní orgán

MěÚ Kolín odbor výstavby - stavební úřad, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín