

— METASYS —																
Technol. system	Inf. bod Short Description	Popis Long Description	Hardware Object	Type of Controller	SW Item	Type of Signal	Range Low	Range High	Jednotky Unit	State 0 (OPEN)	State 1 (CLOSED)	Normal State	Alarm Priority	Panel	Poznámka Notice	
K28	TI00	Venkovní teplota	C1	NCE2510	UI1	0 - 10V	-40	50	°C							
K28	TI11	Teplota výstup z kotlů	C1	NCE2510	UI2	0 - 10V	0	100	°C							
K28	TI12	Teplota vrat do kotlů	C1	NCE2510	UI3	0 - 10V	0	100	°C							
K28	TI01	Teplota větev 1	C1	NCE2510	UI4	0 - 10V	0	100	°C							
K28	TI02	Teplota větev 2	C1	NCE2510	UI5	0 - 10V	0	100	°C							
K28	TI03	Teplota větev 3	C1	NCE2510	UI6	0 - 10V	0	100	°C							
K28	PI22	Tlak systému	C1	NCE2510	UI7	0 - 10V	-1	8	Bar							
K28	LI81	Zaplavení prostoru	C1	NCE2510	UI8	ON/OFF				Alarm	Normal					
			C1	NCE2510	UI9											
			C1	NCE2510	UI10											
K28	QI82	Únik Plynů 1.st	C1	NCE2510	BI11	ON/OFF				Alarm	Normal					
K28	QI82	Únik Plynů 2.st	C1	NCE2510	BI12	ON/OFF				Alarm	Normal					
K28	TI83	Přehřátí prostoru	C1	NCE2510	BI13	ON/OFF				Alarm	Normal					
K28	OČ1	Čerpadlo 1 Chod	C1	NCE2510	BI14	ON/OFF				Stop	Start					
K28	OČ2	Čerpadlo 2 Chod	C1	NCE2510	BI15	ON/OFF				Stop	Start					
K28	OČ3	Čerpadlo 3 Chod	C1	NCE2510	BI16	ON/OFF				Stop	Start					
K28	OČ1	Čerpadlo větev 1 Start	C1	NCE2510	BO1	ON/OFF				Stop	Start					
K28	OČ2	Čerpadlo větev 2 Start	C1	NCE2510	BO2	ON/OFF				Stop	Start					
K28	OČ3	Čerpadlo větev 3 Start	C1	NCE2510	BO3	ON/OFF				Stop	Start					
			C1	NCE2510	BO4	ON/OFF										
			C1	NCE2510	BO5	ON/OFF										
			C1	NCE2510	BO6	ON/OFF										
K28	HL1	Signalizace poruchy	C1	NCE2510	BO7					Normal	Alarm					
			C1	NCE2510	UO8											
			C1	NCE2510	UO9											
			C1	NCE2510	UO10											
K28	RV1	Regulační ventil větev 1	C1	NCE2510	UO11	0-10V	0	100	%							
K28	RV2	Regulační ventil větev 2	C1	NCE2510	AO12	0-10V	0	100	%							
K28	RV3	Regulační ventil větev 3	C1	NCE2510	AO13	0-10V	0	100	%							
K28	K1	Žádaná teplota kotle 1	C1	NCE2510	AO14	1-10V	10	115	°C							
K28	K2	Žádaná teplota kotle 2	C1	NCE2510	AO15	1-10V	10	115	°C							

Technol. system	Inf. bod Short Description	Popis Long Description	Hardware Object	Type of Controller	SW Item	Type of Signal	Range Low	Range High	Jednotky Unit	State 0 (OPEN)	State 1 (CLOSED)	Normal State	Alarm Priority	Panel	Poznámka Notice	
K28	K1	Kotel 1 Chod	C2	IOM2721	UI1	ON/OFF				Stop	Chod					
K28	K1	Kotel 1 Porucha	C2	IOM2721	UI2	ON/OFF				Alarm	Normal					
K28	K2	Kotel 2 Chod	C2	IOM2721	UI3	ON/OFF				Stop	Chod					
K28	K2	Kotel 2 Porucha	C2	IOM2721	UI4	ON/OFF				Alarm	Normal					
K28	DOP1	Porucha dopouštěcí stabnice	C2	IOM2721	UI5	ON/OFF				Alarm	Normal					
K28	SB1	Reset poruchy	C2	IOM2721	UI6	ON/OFF				-	Reset					
			C2	IOM2721	UI7											
			C2	IOM2721	UI8											