

STAVONA JIHLAVA, spol. s r.o., Pražská 2230/8, 586 01 Jihlava

IČ: 18198988, DIČ: CZ18198988

Zápis v obchodním rejstříku u Kraj. obchod. soudu v Brně
oddíl C, vložka č. 2751

Telefon: 567300465, Fax: 567303830

e-mail: stavona@cmail.cz, holubova.stavona@seznam.cz

www.cmail.cz/stavona

Vaše značka

Naše značka
JI/324/13-Ho

Vyřizuje
Věra Holubová

Jihlava dne
28. května 2013

Věc: **“Přírodě blízké protipovodňové opatření v městysi Kamenice”**
- V. dodatečné informace k zadávacím podmínkám

S odvoláním na písemné dotazy uchazečů Vám v zastoupení zadavatele – Městys Kamenice – v souladu s odst. 2. písm. d) Textové části – Zadávacích podmínek - Dodatečné informace k zadávací dokumentaci, podáváme tyto dodatečné informace:

Dotaz č.1:

Domníváme se, že u objektu SO 01.2 Bezpečnostní přeliv by se položka č. 46 (767200002 Zábradlí- výroba a osazení- přejmenování z dodatku č. 4) měla jmenovat původním názvem – Zábradlí -nátěry, protože dodávku materiálu, výrobu a osazení trubkového ocelového zábradlí již obsahují položky č. 26, 27, 28, 29, 30, u těchto položek je pod čarou chybně uveden výkres č. C.1.21, který se týká vjezdových zábran, správně číslo výkresu je C.1.20. Dle mého názoru se položka č. 46 týká nátěru dřevěného zábradlí, jak uvádí číslo výkresu pod čarou C.1.18).

Odpověď č. 1:

Na základě dotazu bylo shledáno, že položka č. 46 je duplicitní k položce č. 26 u objektu SO 01.2 Bezpečnostní přeliv, z tohoto důvodu byla položka č. 26 vymazána a v platnost uvedena pouze položka č. 46. Položka č. 46 je agregovaná položka, která obsahuje dodávku a montáž zábradlí. (viz opravený rozpočet stavby)

Dotaz č. 2:

V technické zprávě C.1 Poldr se uvádí v odstavci d/2 SO 01.1 Hráz poldru – Vnitřní drén, že drenážní trubky musí být osazeny zpětnou klapku. Položkový rozpočet neobsahuje dodávku a montáž zpětných klapek. Bude tato položka doplněna do rozpočtu?

Odpověď č. 2:

Zpětné klapky na vnitřním drénu nebudou osazeny, tudíž ani položka nebude doplněna do položkového rozpočtu.

Dotaz č. 3 – SO 01.1 Hráz:

- položka č. 25 – 461211721 Patka dlažby lom.kamene, na sucho, s vyspárováním:

Tato položka ve výkazu výměr odkazuje na výkres C.1.12 (vzorový příčný řez hrází). V tomto výkrese se ale patka dlažby z lomového kamene nevyskytuje. V daném výkrese je vykresleno opevnění návodního líce hráze kamenným pohozelem – lomovým kamenem nad 200 kg, tl. 0,40 m a filtrační vrstvou ze štěrkopísku fr. 0-63 mm tl. 0,20 m. Tyto položky v předloženém položkovém rozpočtu chybí. Nesoulad.

Odpověď č. 3:

Položka č. 25 je v pořádku je počítána jako kamenný pohozelem z lomového kamene s poštěrkováním. Zpracovatel si do ceny si započítá veškeré náklady s tím související.

Dotaz č. 4 – SO 01.2 Bezpečnostní přeliv:

a) - položka č. 37 – 465511427 Dlažba z kamene suchá s vyk., výplň spár kam. 40 cm:

Tato položka ve výkazu výměr odkazuje na výkres C.1.15 (bezpečnostní přeliv – půdorys). V tomto výkrese se žádná dlažba z kamene na sucho s vyklínováním tl. 0,40 m nevyskytuje. V daném výkrese je však vykresleno zpevnění dna nádrže před přelivnou hranou bezpečnostního přelivu pohozem z lomového kamene nad 200 kg s proštěrkováním tl. 0,50 m. Tyto položky jsou v předloženém položkovém rozpočtu v nesouladu.

b) - ve výkrese C.1.17 (bezpečnostní přeliv – příčné řezy) je navrženo betonové lože pod kamennou dlažbu tl. 0,25 m. Toto betonové lože není v položkovém rozpočtu.

Odpověď č. 4:

a) - Platí položka č. 37, která je v rozpočtu.

b) - Betonové lože je součástí položky č. 35. Cenu betonového lože je nutno k položce č. 35 zapracovat do ceny a zahrnou veškeré náklady s tím související.

Dotaz č. 5 – SO 01.4 Výpustné zařízení:

a) - V položkovém rozpočtu výše uvedeného stavebního objektu jsou uvedeny položky týkající se podkladu pod dlažbu z betonu a dlažba z lomového kamene do MC tl. 0,30 m. Jedná se o položky č. položka č. 10 – 451311531 Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 20 cm a položka č. 14 – 465511523 Dlažba z lom.kam. do MC nad 20 m2 vysp.MCS, 30 cm. Tyto položky odkazují na výkresy C.1.27 a C.1.28. V těchto výkresech se však žádná dlažba s betonovým podkladem nevyskytuje. Naopak je zde uveden kamenný pohoz – lomový kámen nad 200 kg tl. 0,40 m + filtr – šterkopisek fr. 0-63 mm tl. 0,20 m. Tento naopak v položkovém rozpočtu chybí.

b) - Ve výkrese C.1.29 Montážní schéma betonových dílců a v technické zprávě C.1 se projektant zmiňuje o opatření propusti meandrujícím korytem z lomového kamene do 200 kg do betonu. Prosíme o bližší specifikaci a vyjasnění způsobu realizace tohoto koryta v rámových propustech o světlosti 2,0x1,0 m. Navíc ve výše uvedeném výkrese je toto koryto vykresleno v šířce 2,40 m!

Odpověď č. 5:

a) - Položky č. 10 a č. 14 budou použity při stavbě meandrujícího koryta viz níže, výkres C.1.19. Kamenný pohoz + filtr je započítán v objektu SO 01.1 Hráz položka č. 25.

b) - Jedná se o uměle meandrující koryto vytvořené koryto, které je vytvořené z kamene osazeného do betonu (viz vzorový obrázek a řez). Koryto bude mít šířku 2 m, 2,4 m je šířka celého propustku. Technologie provádění bude záviset na dodavatelské firmě (návrh technologického postupu projektanta: osazení prefabrikátů ► vytvoření koryta, osazení dalšího prefabrikátů ► vytvoření koryta – opakovaně až do konečné délky).

Vzorový obrázek a řez meandrujícího koryta uvnitř výpustného zařízení – viz přílohy.

Dotaz č. 6 – SO 00 Ostatní a vedlejší náklady stavby:

Domníváme se, že v daném objektu by měla být uvedena položka zahrnující provedení zkoušek zhutnění zeminy v tělese hráze vč. zkušebního plánu.

Odpověď č. 6:

S provedení hutnicích zkoušek zeminy v tělese hráze je počítáno v objektu SO 01.1 Hráz – položka č. 12 (171103201). Četnost a rozsah zkoušek se řídí příslušnou ČSN (ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže).

Tyto dodatečné informace k zadávací dokumentaci jsou nedílnou součástí Zadávací dokumentace týkající se stavební akce "Přírodě blízké protipovodňové opatření v městysi Kamenice". Jsou odeslány dne 28. května 2013 prostřednictvím e-mailové pošty. Současně jsou tyto dodatečné informace uveřejněny na profilu zadavatele - <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/98447b47-14ba-45ea-8871-414c5939d642>. V tištěné podobě – poštou, nebudou tyto dodatečné informace zasílány.


S pozdravem

STAVONA JIHLAVA, spol. s r.o.

Pražská 2230/8, 586 01 JIHLAVA

IČ: 18198988 Registr.: Kt. soud Brno

DIČ: CZ18198988 oddíl C, vložka 2751



.....
Ing. Jan Toscher
jednatel společnosti

přílohy:

- Upravený soupis prací – soubor pod názvem VV_STAVONA_3.xlsx
- Vzorový obrázek meandrujícího koryta – soubor pod názvem koryto_obr.jpg
- Vzorový řez meandrujícího koryta – soubor pod názvem koryto_vzorovy_rez.jpg