



Obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

Veřejná zakázka: Výstavba a rekonstrukce místních komunikací v obci Malý Újezd

Zadavatel:

Název:	obec Malý Újezd
Sídlo:	Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek
IČ:	00237043
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Jaroslav Peleška, DiS., starosta obce
Telefon:	315 624 168, 724 179 537
E-mail:	obec.mu@malvujezd.cz
Datová schránka:	j9ujdtq

Veřejná zakázka:

Název:	Výstavba a rekonstrukce místních komunikací v obci Malý Újezd
Financování:	veřejná zakázka bude financována z veřejných rozpočtů
Druh:	veřejná zakázka na stavební práce podlimitní veřejná zakázka

Zadávací řízení:

Druh:	zjednodušené podlimitní řízení
-------	--------------------------------

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel veřejné zakázky „Výstavba a rekonstrukce místních komunikací v obci Malý Újezd“ (zadávací řízení zahájeno zveřejněním Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky Výstavba a rekonstrukce místních komunikací v obci Malý Újezd na profilu zadavatele dne 6.2.2017) obdržel dne 22.2.2017 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Na základě podané žádosti poskytuje zadavatel v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Prosím o upřesnění ZD s VV. V technické zprávě (strana 4) v části „Malý Újezd – MK Malý Újezd“ se v odstavci E – Návrh zpevněných ploch píše o možnosti v úseku větve A km 0,000 00 – km 0,090 00 upustit o zlepšování AZ. Toto je velmi zavádějící, neboť v průběhu zpracovávání nabídek není nikdo schopen říct, zda-li je možno nebo nemožno od tohoto upustit. Proto prosím o vyjasnění, co se má tedy skutečně cenit. VV, který zlepšení AZ počítá všude, nebo toto místo nezlepšovat a ocenit menší plochu?

Odpověď:

Uvedená část stávající dočasné komunikace je sice částečně zpevněna, avšak skutečnost, zda bude možno využít konstrukci stávající komunikace, není ověřena a není tak ověřeno, zda bude zajištěna požadovaná únosnost pro výstavbu nové komunikace. Z tohoto důvodu je nutno uvažovat s kompletní konstrukcí a zlepšením zeminy v celé ploše nové komunikace. Takto jsou nastaveny i parametry ve výkazu výměr (slepém rozpočtu). Pro účely stanovení nabídkové ceny a sestavení rozpočtu je tedy nutno uvažovat zlepšení aktivní zóny zemního tělesa všude (v celé ploše komunikace).



Obec Malý Újezd
Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

Dotaz č. 2:


V TZ se zmiňují podrobné inženýrskogeologické průzkumy, ale PD ho neobsahují. Bude doplněno?

Odpověď:

Inženýrskogeologické průzkumy byly podkladem pro zpracování projektových dokumentací jednotlivých staveb komunikací a nejsou součástí zadávací dokumentace.

V Malém Újezdě dne 23.2.2017

Za zadavatele:



Jaroslav Peleška, DiS.
starosta obce Malý Újezd