

Zadavatel: **Obec Borová Lada**
se sídlem Borová Lada 38, 384 92 Borová Lada
IČO: 00 25 03 41

Veřejná zakázka: „BOROVÁ LADA ČOV“

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k dotazům dodavatele

Dne 21.6.2017 a 23.6.2017 byly zadavateli doručeny zprávy obsahující následující dotazy dodavatelů, vztahující se k obsahu zadávací dokumentace.

Z uvedeného důvodu proto zadavatel sděluje k obsahu zadávací dokumentace následující dodatečné informace:

1. Dotaz:

„Ve výkazu výměr, soubor PS 01 SO 01 ČOV stavební část nejsou jednoznačně určeny popisy položek. Jedná se např. o pol. č. 54, 128 - 133, 135, 151 - 152, 155, 163, 168.

Prosíme o upřesnění textu.

54	388381111R00	vnitřního průřezu do 150 x 150 mm	m	4,20000	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
128	721194104R00	D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
129	721194107R00	D 75 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
130	721194109R00	D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
131	721223423RT2	podlahové, D 50, 75, 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm	kus	1,00000	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
132	721242111R00	D 110 mm, s košem pro zachyt.nečistot,se suchou a nezámr.klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a vylam.těs.kroužky potrubních svodů D 75, 90, 100 a 110 mm	kus	4,00000	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
133	721290111R00	vodou, DN 125	m	56,20000	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
135	998721102R00	v objektech výšky do 12 m	t	0,67783	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
151	722290226R00	závitového, do DN 50	m	35,80000	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
152	722290234R00	do DN 80	m	35,80000	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
155	998722102R00	v objektech výšky do 12 m	t	0,12299	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
163	725013165R00	kombinované, bílé, hluboké splachování, svislý odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 630 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I
168	998725102R00	v objektech výšky do 12 m	t	0,03316	0,00	RTS 17/I	RTS 17/I

Odpověď:

Při exportu dat do formátu EXCEL došlo místy ke zkomolení popisu. Zadavatel z tohoto důvodu upřesňuje definice uvedených položek, jejichž popis je však dán i číslováním dle katalogu příslušné cenové soustavy.

Upřesňující texty k následujícím položkám:

54	388381111R00	otvory vnitřního průřezu 150x150 mm až 350 x 350 mm
128	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 mm
129	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 mm
130	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 mm
131	721223423RT2	Vpusti podlahové, D 50, 75, 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí
132	721242111R00	Lapače splavenin D 110 mm, s košem pro zachyt. nečistot, se suchou a nezámr. klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a vylam.těs.kroužky potrubních svodů D 75, 90, 100 a 110 mm
133	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou, DN 125
135	998721102R00	Přesun hmot v objektech výšky do 12 m
151	722290226R00	Tlaková zkouška v potrubí do DN 50
152	722290234R00	Proplach a desinfekce potrubí do DN 80
155	998722102R00	Přesun hmot v objektech výšky do 12 m
163	725013165R00	Klozety kombinované, bílé, hluboké splachování, svislý odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 630 mm, výška 400 mm
168	998725102R00	Přesun hmot v objektech výšky do 12 m

2. Dotaz:

„Ve výkazech výměr pro objekt Stoka propojení kanalizace ČOV není nikde uvedena položka převedení kanalizace po stávajícím mostě. Na výkrese D.3.35 je vykresleno potrubí na spodní konstrukci mostu, ale ta ve skutečnosti na mostu není. Co máme ocenit? Nebude se muset pro konstrukci upevnění kanalizace na mostě zřídit lešení? Dále u propojení vodovodu je přechod přes řeku protlakem. Půjde tento protlak provést z důvodů výskytu bludných kamenů? Není geologický průzkum?“

Odpověď:

Položka je uvedena na listu PS 02 SO K1 Pol.

O: PS 02 Propojovací kanalizace s ČOV

R: SO K1 Stoka propojení ČOV DN 300-136 m, DN 600 45,6 m, DN 200 55,1 m

Položka č. 37, číslo 8719 R:

Dodávka a montáž předizolované žebrovaného pp potrubí
DN200, PUR 100mm zateplení, opláštění al.1mm -

m 55,10000 0,00 Vlastní Indiv

Způsob provedení (lešení, manipulační technika, horolezecká technika....) není předepsán. Vhodnou metodu si zvolí dodavatel. Položka zahrnuje i pomocný montážní materiál a dílenskou dokumentaci.

V Příbrami 26.6.2017

za obec Borová Lada

JUDr. Tomáš Samek, advokát