



DODATEČNÉ INFORMACE č. 2 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky: **Vodovodní přivaděč Radotín - Třebotov**

Zadavatel: OBEC TŘEBOTOV
Sídlo: Klidná 69, 252 26 Třebotov
IČ: 00241741
Jednající: Mgr. Alice Rahmanová, starostka obce

V Třebotově dne 20. ledna 2014

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané v zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona.

Dodatečná informace

Dotaz uchazeče

PVZ s.r.o. se sídlem U Malvazinky 2670/30, 150 00, Praha 5, IČ: 25645811 přijatý dne 15. ledna 2014:

„Dobrý den.

Prosím o doplňující informace týkající se přípojek elektro.

Ve výkazu výměr „3-elektroinstalace.xls“ jsou uvedeny položky 2 a 3 *Přípojka elektro v zemi...* (dle F2.8) v celkové délce 224 m. V technické zprávě F2.8-*TECHNICKA_ZPRAVA_elektroinstalace.doc* je uvedeno, že projektová dokumentace neřeší přípojku NN

V technické zprávě *A,B_PZ_STZ, F21_TZ.doc* je uvedeno:

- na stránce 5: *Pro předávací komoru a AT stanici bude zhotovena přípojka elektro – není součástí této PD, bude řešena samostatnou PD provozovatelem po podání žádosti k odběru EE obcí.*
- Na stránce 9: *Příkon NN bude zajištěn po dohodě s distributorem EE z místní rozvodné sítě v blízkosti objektu čerpací stanice. Skříň PRIS bude umístěna na základě projektu ČEZ, skříň bude umístěna v sousedství odběrného místa pro stavbu vodovodního přivaděče Kosoř, předpokládá se osazení samostatných elektroměrů do každé ze skříní.*



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Součástí stavby přípojky NN bude kabelová trasa vedená chráničkou přes komunikaci II/101 a dále podél trasy navrženého vodovodního přivaděče až k čerpací stanici.

- Na stránce 16: *Projekty přípojek NN bude řešen samostatnou PD v kompetenci ČEZu, po podání žádosti stavebníka o zajištění příkonu EE.*

Ve výkresové dokumentaci jsem také nic k přípojkám elektro neobjevil.

Prosím tedy o upřesnění o doplnění projektové dokumentace pro ocenění položek týkajících se přípojek elektro.“

Odpověď zadavatele

Předmětem plnění veřejné zakázky je přípojka NN od přípojného místa určeného distributorem.

Přílohou této dodatečné informace č. 2 je situační mapka kabelového vedení od plánovaného přípojného bodu stanoveného distributorem.

Dodatečná informace vydaná bez dotazu uchazeče

Přílohou této dodatečné informace je dokladová část projektové dokumentace.

S pozdravem


Mgr. Alice Rahmanová, starostka obce



PŘÍLOHY

1. D 2.3 - ZÁKRES V KATASTRÁLNÍ MAPĚ –přípojka NN
2. Dokladová část - 1
3. Dokladová část - 2