

KLADĚČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU 1-1-1

VZOROVÁ SKLADBA ŠOUPĚTE



DETAIL OTOČNÉ PŘÍRUBY



TLAKOVÁ ZKOUŠKA - ZAJIŠTĚNÍ ÚSEKŮ VZOR



POZNÁMKA:
PE POTRUBÍ BUDE UKONČENO X-KUSEM.

ÚSEKY TLAKOVÉ ZKOUŠKY. MÍSTA PROPOJŮ NESMÍ BÝT ZASYPÁNA
Z DŮVODU KONTROLY.

VÝPIS TVAROVEK:

Popis materiálu	mn.	m.j.
TVAROVKY		
ELEKTROSPJKA SDR11 PE100 D63 PN16	2	ks
LEMOVÝ NÁKRUŽEK A SDR11 PE100 D63 PN16	2	ks
PŘÍRUBA PP-OCEL D63 PN16	2	ks
X-KUS DN50 PN16	2	ks

POZNÁMKA:

- PE POTRUBÍ A TVAROVKY VE STANDARDU PE100 SDR11 (PN16)
- BETONOVÉ KOTEVNÍ BLOKY BUDOU POUŽITY U VŠECH KOLEN, PATKOVÝCH KOLEN, T-KUSŮ, ŠOUPÁTEK (ROZMĚRY BLOKŮ VIZ VÝKRES D.A.2.3.3.)
- ZEMNÍ SOUPRAVY JSOU NAVRŽENY JAKO TELESKOPICKÉ

Kreslil: ING. DAVID BRÁBNÍK 		Projektant: ING. DAVID BRÁBNÍK 		Hlavní projektant: ING. DAVID BRÁBNÍK 		Techn. kontrola: ING. R. KASAL, Ph.D. 		 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5	
Kraj: STŘEDOČESKÝ				Obec: NESPEKY, PYŠELY					
Investor: OBEC NESPEKY, BENEŠOVSKÁ 12, 257 22 NESPEKY								Soubor: D_1_2_5_1_04_rad 1-1-1.dwg	
Název stavby: VODOVOD NESPEKY – PŘIPOJENÍ MĚSTA NA SV JAVORNÍK – BENEŠOV, VODOJEM A ROZVÁDĚČÍ ŘADY								Formát: 2 A4	
								Datum: 07/2021	
								Stupeň: DPS	
Část projektu: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ								Č. zakázky: 3996/002	
Příloha: KLADEČSKÉ SCHÉMA – ŘAD 1-1-1								Měřítko:	
								Číslo přílohy: D.1.2.5.1.4	

Tento výkres a jeho přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.