



KLADÉČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU 1–6




VZOROVÁ SKLADBA ŠOUPĚTE

DETAIL OTOČNÉ PŘÍRUBY



ÚSEKY TLAKOVÉ ZKOUŠKY. MÍSTA PROPOJŮ NESMÍ BÝT ZASYPÁNA Z DŮVODU KONTROLY.

DETAIL B - ODKALENÍ ŘADU



VÝPIS TVAROVEK:

Popis materiálu	mn.	m.j.
TVAROVKY		
ELEKTROSPOJKA SDR11 PE100 D63PN16	9	ks
FF-KUS DN80PN16 L=200	3	ks
FFK-KUS 45° DN50PN16	1	ks
FFR-KUS DN80/50PN16	2	ks
KOLENO 15° SDR11 PE100 D63PN16	1	ks
LEMOVÝ NÁKRUŽEK A SDR11 PE100 D63PN16	4	ks
N-KUS DN80PN16	2	ks
OBLOUK 45° SDR11 PE100 D63PN16	2	ks
PŘÍRUBA PP-OCEL D63 PN16	4	ks
T-KUS DN50/50PN16	1	ks
X-KUS DN50PN16	2	ks
ARMATURY		
HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOK. 1,50m DN80 PN16	2	ks
ŠOUPĚ DN80PN16	1	ks
ŠOUPĚ DN80PN16	1	ks
JINÉ		
POKLAP LITINA HYDRANTOVÝ	2	ks
POKLAP LITINA ŠOUPÁTKOVÝ	2	ks
ZEMNÍ SOUPRAVA teleskopická DN65–80, 1,05–1,75m	2	ks

POZNÁMKA:

- PE POTRUBÍ A TVAROVKY VE STANDARDU PE100 SDR11 (PN16)
- BETONOVÉ KOTVNÍ BLOKY BUDOU POUŽITY U VŠECH KOLEN, PATKOVÝCH KOLEN, T-KUSŮ, ŠOUPÁTEK (ROZMĚRY BLOKŮ VIZ VÝKRES D.A.2.3.3.)
- ZEMNÍ SOUPRAVY JSOU NAVRŽENY JAKO TELESKOPICKÉ

Kreslil: ING. DAVID BRÁBNÍK <i>Brabník</i>	Projektant: ING. DAVID BRÁBNÍK <i>Brabník</i>	Hlavní projektant: ING. DAVID BRÁBNÍK <i>Brabník</i>	Techn. kontrola: ING. R. KASAL, Ph.D. <i>Kasal</i>	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
Kraj: STŘEDOČESKÝ	Obec: NESPEKY, PYŠELÝ			
Investor: OBEC NESPEKY, BENEŠOVSKÁ 12, 257 22 NESPEKY				Soubor: D_1_2_5_1_12_řad 1-6.dwg
Název stavby: VODOVOD NESPEKY – PŘIPOJENÍ MĚSTA NA SV JAVORNÍK – BENEŠOV, VODOJEM A ROZVÁDĚCÍ ŘADY				Formát: 2 A4
Část projektu: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ				Datum: 07/2021
Příloha: KLADÉČSKÉ SCHÉMA – ŘAD 1–6				Stupeň: DPS
				Č. zakázky: 3996/002
				Měřítko: Číslo přílohy: D.1.2.5.1.12

Tento výkres a jeho přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.