

KLADÉČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU 1–8

VÝPIS TVAROVEK:

Popis materiálu	mn.	m.j.
TVAROVKY		
ELEKTROSPOJKA SDR11 PE100 D90 PN10/16	14	ks
LEMOVÝ NÁKRUŽEK A SDR11 PE100 D90 PN10/16	2	ks
N-KUS DN80 PN10/16	1	ks
OBLOUK 11° SDR11 PE100RC D90 PN10/16	2	ks
OBLOUK 22° SDR11 PE100RC D90 PN10/16	2	ks
OBLOUK 30° SDR11 PE100RC D90 PN10/16	1	ks
OBLOUK 60° SDR11 PE100 D90 PN10/16	1	ks
PŘÍRUBA PP-OCEL D90 PN16	2	ks
X-KUS DN80 PN10/16	2	ks
ARMATURY		
HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOK. 1,50m DN80 PN16	1	ks
ŠOUPĚ DN80 PN10/16	1	ks
JINÉ		
POKLOP LITINA HYDRANTOVÝ	1	ks
POKLOP LITINA ŠOUPÁTKOVÝ	1	ks
ZEMNÍ SOUPRAVA teleskopická DN65–80, 1,05–1,75m	1	ks

POZNÁMKA:

- PE POTRUBÍ A TVAROVKY VE STANDARDU PE100 SDR11 (PN16)
- BETONOVÉ KOTEVNÍ BLOKY BUDOU POUŽITY U VŠECH KOLEN, PATKOVÝCH KOLEN, T-KUSŮ, ŠOUPÁTEK (ROZMĚRY BLOKŮ VIZ VÝKRES D.A.2.3.3.)
- ZEMNÍ SOUPRAVY JSOU NAVRŽENY JAKO TELESKOPICKÉ

VZOROVÁ SKLADBA ŠOUPĚTE

DETAIL OTOČNÉ PŘÍRUBY

TLAKOVÁ ZKOUŠKA
- ZAJIŠTĚNÍ ÚSEKŮ
VZOR



Š DN 80 PN 10



ÚSEKY TLAKOVÉ ZKOUŠKY. MÍSTA PROPOJŮ NESMÍ BÝT ZASYPÁNA Z DŮVODU KONTROLY.

Kreslil: ING. DAVID BRÁBNÍK <i>Brabník</i>	Projektant: ING. DAVID BRÁBNÍK <i>Brabník</i>	Hlavní projektant: ING. DAVID BRÁBNÍK <i>Brabník</i>	Techn. kontrola: ING. R. KASAL, Ph.D. <i>Kasal</i>	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5	
Kraj: STŘEDOČESKÝ		Obec: NESPEKY, PYŠELÝ			
Investor: OBEC NESPEKY, BENEŠOVSKÁ 12, 257 22 NESPEKY					
Název stavby: VODOVOD NESPEKY – PŘIPOJENÍ MĚSTA NA SV JAVORNÍK – BENEŠOV, VODOJEM A ROZVÁDĚCÍ ŘADY					
Část projektu: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ					
Příloha: KLADEČSKÉ SCHÉMA – ŘAD 1–8				Měřitko:	Číslo přílohy: D.1.2.5.1.16
				Soubor:	D_1_2_5_1_16_řad 1–8.dwg
				Formát:	2 A4
				Datum:	07/2021
				Stupeň:	DPS
				Č. zakázky:	3996/002

Tento výkres a jeho přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.