


KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU 4-3

VZOROVÁ SKLADBA ŠOUPĚTE



DETAIL OTOČNÉ PŘÍRUBY



VÝPIS TVAROVEK:

Popis materiálu	mn.	m.j.
TVAROVKY		
ELEKTROSPOJKA SDR11 PE100 D63 PN16	2	ks
FF-KUS DN80 PN16 L=200	1	ks
FFR-KUS DN80/50 PN16	1	ks
LEMOVÝ NÁKRUŽEK A SDR11 PE100 D63 PN16	2	ks
N-KUS DN80 PN16	1	ks
PŘÍRUBA PP-OČEL D63 PN16	2	ks
X-KUS DN50 PN16	2	ks
ARMATURY		
HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOK. 1,50m DN80 PN16	1	ks
ŠOUPĚ DN80 PN16	1	ks
JINÉ		
POKLÓP LITINA HYDRANTOVÝ	1	ks
POKLÓP LITINA ŠOUPÁTKOVÝ	1	ks
ZEMNÍ SOUPRAVA teleskopická DN65-80, 1,05-1,75m	1	ks

POZNÁMKA:

- PE POTRUBÍ A TVAROVKY VE STANDARDU PE100 SDR11 (PN16)
- BETONOVÉ KOTEVNÍ BLOKY BUDOU POUŽITY U VŠECH KOLEN, PATKOVÝCH KOLEN, T-KUSŮ, ŠOUPÁTEK (ROZMĚRY BLOKŮ VIZ VÝKRES D.A.2.3.3.)
- ZEMNÍ SOUPRAVY JSOU NAVRŽENY JAKO TELESKOPICKÉ

TLAKOVÁ ZKOUŠKA - ZAJIŠTĚNÍ ÚSEKŮ VZOR



POZNÁMKA:
PE POTRUBÍ BUDE UKONČENO X-KUSEM.

ÚSEKY TLAKOVÉ ZKOUŠKY. MÍSTA PROPOJŮ NESMÍ BÝT ZASYPÁNA Z DŮVODU KONTROLY.

Kreslil: ING. DAVID BRÁBNÍK <i>Brabník</i>	Projektant: ING. DAVID BRÁBNÍK <i>Brabník</i>	Hlavní projektant: ING. DAVID BRÁBNÍK <i>Brabník</i>	Techn. kontrola: ING. R. KASAL, Ph.D. <i>Kasal</i>	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
Kraj: STŘEDOČESKÝ		Obec: NESPEKY, PYŠELÝ		
Investor: OBEC NESPEKY, BENEŠOVSKÁ 12, 257 22 NESPEKY				
Název stavby: VODOVOD NESPEKY – PŘIPOJENÍ MĚSTA NA SV JAVORNÍK – BENEŠOV, VODOJEM A ROZVÁDĚCÍ ŘADY				
Část projektu: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ				
Příloha: KLADEČSKÉ SCHÉMA – ŘAD 4–3				

Soubor: D_1_2_5_4_5_řad 4–3.dwg	
Formát: 2 A4	
Datum: 07/2021	
Stupeň: DPS	
Č. zakázky: 3996/002	
Měřítko:	Číslo přílohy: D.1.2.5.4.5

Tento výkres a jeho přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.