

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

RM1

3/NPE AC 400V/TN-C-S

M11
AUT/VYP/RUČ

M11
OTV/0/ZAV

M11
PORUCHA

M11
OTV/ZAV

SÍŤ
OK

SUMÁRNÍ
PORUCHA

POZOR
ELEKTRICKÉ
ZAŘÍZENÍ

NEHAS VODOU ANI
PĚNOVÝMI HASÍČÍMI
PŘÍSTROJI

označení: RM1

typ: nástěnná plastová skříň

rozměr (ŠxVxH): 1000x1200x400mm

krytí: IP54/IP20

napěťová soustava: 3/NPE AC 400V/TN-C-S

ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje

vývody z rozváděče: spodem/ horem

přívod do rozváděče: spodem

REVIZE	4					KRESLIL:	ING. JAN NEDVĚD	INVESTOR:	OBEC NESPEKY	NÁZEV: ROZVÁDĚČ RM1	STUPEŇ PD: DPS	LIST: 1	Ing. Jan Nedvěd Projektování, montáže, opravy, výroba a revize elektrických zařízení Bavoryně 55, 267 51 Zdice IČ: 02262959 mob: +420 736 404 243 e-mail: nedved.jan@gmail.com
	3					KONTRLOVAL:	ING. JAN NEDVĚD	STAVBA:	VODOVOD NESPEKY			LISTŮ: 11	
	2					ODPOVĚDNÝ PROJ.:	ING. JAN NEDVĚD				ČÍSLO VÝKRESU: D.2.1.2.10		
	1					DATUM:	7/2021	OBJEKT:	PS 01 VDJ NESPEKY				
	č.		POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO	PODPIS	ČÍSLO ZAKÁZKY:	3996/002					