

				1	2	3	4	5	6	7	8	
RM1 3/NPE AC 400V/TN-C-S SÍŤ OK SUMÁRNÍ PORUCHA POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI HASÍČÍMI PŘÍSTROJI označení:RM1 typ:nástěnná plastová skříň rozměr (ŠxVxH):1000x1200x400mm krytí:IP54/IP20 napěťová soustava:3/NPE AC 400V/TN-C-S ochrana při poruše:automatickým odpojením od zdroje vývody z rozváděče:spodem přívod do rozváděče:spodem												A
												B
												C
												D
												E
												F

REVIZE	4					KRESLIL:	ING. JAN NEDVĚD	INVESTOR:	OBEC NESPEKY	NÁZEV: ROZVÁDĚČ RM1	STUPEŇ PD:	LIST: 1	Ing. Jan Nedvěď Projektování, montáže, opravy, výroba a revize elektrických zařízení Bavoryně 55, 267 51 Zdice IČ: 02262959 mob: +420 736 404 243 e-mail: nedved.jan@gmail.com
	3					KONTROLOVAL:	ING. JAN NEDVĚD	STAVBA:	VODOVOD NESPEKY		DPS	LISTŮ: 7	
	2					ODPOVĚDNÝ PROJ.:	ING. JAN NEDVĚD		OBJEKT:		PS 02 ARMATURNÍ ŠACHTA	ČÍSLO VÝKRESU: D.2.2.2.3.1	
	1					DATUM:	7/2021						
	č.	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO	PODPIS	ČÍSLO ZAKÁZKY:	3996/002						