

SEZNAM SKLADEB – návrh

nové vrstvy jsou označeny (n)

SEZNAM SKLADEB: STROPY, PODLAHY

SEZNAM SKLADEB: OBVODOVÉ PLÁŠTĚ

\$1.09m 1.np – přístavba, gastro

(n) keramická dlažba na flexibilní lepidlo, formát min.	300x300	20 mm
(n) bet. mazanina		60 mm
(n) tepelná izolace EPS, $\lambda_{max}=0,037$		160 mm
(n) hydroizolace, protiradonová, modifikovaný asfaltový pás		4 mm
(n) ŽB deska dle SKR		150 mm
(n) šterkový zhutněný podsyp, frakce 0/63		cca 750-1250 mm
rostlý terén		

(S2.6n) 2.np – krček – nepochozí střecha

(n) kačičre, kamenivo frakcie 16-22	50 mm
(n) geotextilie, 500g/m ²	4 mm
(n) hydroizolace, PVC fólie, μ 15000	1,8 mm
(n) geotextilie, 300g/m ²	2,9 mm
(n) spádové klíny EPS 150 S, $\lambda_{max}=0,037$ min. 20mm, max. cca 125 mm	
(n) tepelná izolace EPS 150 S, $\lambda_{max}=0,037$	160 mm
(n) parozábrana, modifikovaný asfaltový pás	4 mm
(n) stropní konstrukce dle SKR	250 mm
(n) nadbetonávka	60 mm
(n) keramické stropní vložky	190 mm
(n) keramobetonové stropní trámy	
(n) omítka + malba	10 mm
(n) v některých místnostech - SDK podhled	min. 60 mm

OP5 S002 – obvodové zdivo,
U = max. 0,21 W/K.m²

(n) silikátová tenkovrstvá omítka,	10 mm
(n) minerální stěrka s armovací tkaninou	
(n) penetrace	
(n) vápenocementová jádrová omítka	
(n) keramické dutinové tvárnice 380x249x248 mm,	380 mm
od úrovně stropu až po atiku budou použity	
tepelněizolační tvárnice	
(n) sádrová omítka, malba	10 mm
(n) místně keramický obklad	10 mm

OP6 S002 – obvodové zdivo, venkovní obklad
 $U = \max. 0,21 \text{ W/K.m}^2$

(n) obklad z cihelných pásků	25 mm
(n) cihelný obklad + lepidlo	
(n) lepicí stěrka s armovací tkaninou	
(n) penetrace	
(n) keramické dutinové tvárnice 380x249x248 mm, od úrovně stropu až po atiku budou použity tepelněizolační tvárnice	380 mm
(n) sádrová omítka, malba	10 mm
(n) místně keramický obklad	10 mm

$$\pm 0,000 = 176,800 \text{ m n.m.}$$

ZODPOV. PROJEKTANT Ing. arch. VOJTĚCH JIRSA		VYPRACOVAL MgA. KRYŠTOF UHLÍK		KRESLIL MgA. KRYŠTOF UHLÍK		JIRSA - ARCHITEKTI, s.r.o. ÚŽKÁ 705/5 162 00 PRAHA 6 - Liboc Kancelář: Zelený pruh 1091/111, 140 00 PRAHA 4 - Krč TEL. 222 362 965 info@jirsa-architekti.cz	
INVESTOR ARCIDIECZŇÍ CHARITA PRAHA, Londýnská 13/44, Vinohrady, 12000 Praha 2						FORMÁT 1 x A4 DATUM 11/2025 STUPEŇ PD DZVZ MĚŘÍTKO -	
MÍSTO STAVBY Lázeňská 61, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav							
AKCE MODERNIZACE DOMOVA sv. VÁCLAVA rekonstrukce domova pro seniory a modernizace zázemí služby							
OBSAH VÝKRESU SEZNAM SKLADEB - návrh						ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.30	