



- | | | | |
|---|--------------------------------|---|---------------------------------|
|  | Vypínač č.1 |  | Svítilno |
|  | Vypínač č.5 |  | Světelný vývod |
|  | Vypínač č.6 |  | Pohybové čidlo |
|  | Vypínač č.6+6 |  | Tepelný vypínač – termostat |
|  | Vypínač č.7 |  | Tepelný vypínač – termostat II |
|  | Vypínač č.1 IP44 |  | Ventilátor |
|  | Vypínač č.6 IP44 |  | Hlásič kouřový – optický |
|  | Zásuvka 230V 16A |  | Uzemnění |
|  | Zásuvka 230V 16A IP44 |  | Videotelefon – vnitřní jednotka |
|  | 3F zásuvka 400V |  | Videotelefon – vnější jednotka |
|  | Anténní zásuvka |  | Čidlo CO2 |
|  | Zásuvka pro sdělovací zařízení |  | Tlačítkový ovladač |
|  | Elektrický vývod |  | Rozvaděč |
|  | Elektrický vývod 1F |  | Stoupací vedení |
|  | Elektrický vývod 3F |  | Klesající vedení |

POZNÁMKA:

PRO ELEKTROINSTALACI V KOUPELNĚ MUSÍ BÝT DODRŽENA ČSN 332000-7-701 ed.2

SOUSTAVA: ~50Hz 230V/400V/TN-S

ZÁKLADNÍ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRANIČI, POSPOJOVÁNÍM CY 6

ROZVODY PROVEDENY VODIČI CYKY

INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2130 ED.3 A SOUBORU NOREM ČSN 33 2000.

PRO KOUPELNY ZEJMÉNA ČSN 33 2000-7-701 ED.2. INSTALACE BUDE PROVEDENA V OBÝTNÝCH MÍSTNOSTECH SKRYTĚ.

MUSÍ BÝT DODRŽENY POŽADAVKY STAVEBNÍ ČÁSTI NA UKLÁDÁNÍ VEDENÍ A KONCOVÝCH PRVKŮ INSTALACE, PŘEDEVŠÍM S OHLEDEM NA ZACHOVÁNÍ CELISTVOSTI IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ, FOLIÍ APOD.

VEŠKERÉ UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ MUSÍ BÝT UPŘESNĚNO NA STAVBĚ BĚHEM KONTROLNÍCH DNŮ ! V KONEČNÉM STAVU BUDE KABELÁŽ CHRÁNĚNA PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM, V MÍSTECH PŘECHODŮ KABELŮ PŘES OSTRÉ HRANY

BUDOU KABELY UKLÁDÁNY DO CHRÁNIČEK S DOSTATEČNOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ PŘED MONTÁŽÍ
MUSÍ BÝT UMÍSTĚNÍ

VŠECH ČÁSTÍ INSTALACE KOORDINOVÁNO S DALŠÍMI PROFESEMI NA STAVBĚ !!!!

Označení svítidla	Název	Světelné zdroje	Počet
Z64	LED průmyslové svítidlo na zavěšení, či přisazení ke stropu, IP66	44,3W, 6920lm, Ra80, 4000K	14
Z74	LED průmyslové svítidlo na přisazení ke stropu, IP66	23,3W, 3430lm, Ra80, 4000K	3
Z93	LED interiérové kruhové, stropní přisazené, IP20	19,5W, 2880lm, Ra80, 4000K	4
Z8	LED interiérové kruhové, stropní přisazené, IP20	36W, 5600lm, Ra80, 4000K	2
Z49	Přisazené LED svítidlo, opalový PMMA kryt, průměr 480mm, IP44	1 x LED, 42W, 5100lm, Ra80, 4000K	1
Z92	LED interiérové kruhové, stropní přisazené, IP20	1 x LED, 27W, 3500lm, Ra80, 4000K	1

04