





Řez – volný terén (zeleň)




Řez A-A
Řez – chodník



Řez – komunikace




Křížení s plynem



Křížení kabelu s plynem bude provedeno kolmo.

Souběh s podzemními sítěmi
Křížení s podzemními sítěmi



POZNÁMKA:

Před zahájením výkopových prací zajistit vytyčení všech podzemních inženýrských sítí.

Jejich souběh a křížení projednat se správcí sítí.

Souběh a křížení podzemních vedení musí být v souladu s požadavky správců sítí a s ČSN 73 6005.

Zemnicí pásek/drát se do kabelové rýhy ukládá pod nebo vedle kabelu nn min. ve vzdálenosti 10cm.

Investor	Obec Olbramice, Prostoná 132 Olbramice, 742 83 Klimkovice		Ing. Vladimíra Martiníková Budovatelská 516, 742 13 Sudeňka Projektová činnost ve výstavbě IČO : 703 14 951, tel. 723 290 611
Místo stavby	Olbramice		
Kraj	Moravskoslezský		
Katastrální území	Olbramice		
Pozemky	41, 1254, 1293, 1292, 1294, 1298		
Stavba	Vedoucí projektu		
CHODNÍK OBRAMICE KOSTEL – VRCHPOLI	Projektant		
	Vypracoval	Ing. V. Martiníková	
	Datum	LEDEN 2023	
	Zakázka č.	05/2023/VM	
	Formát	2x44	
Stavební objekt	Měřítko	1:250	
	Stupeň	DUR+DSP	
	Název výkresu	Výkres číslo D.1.4.5	
VZOROVÉ ŘEZY ULOŽENÍ KABELU VO V ZEMI		Souprava	