

**STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU – PŘÍSTAVBA VÝTAHU
K BYTOVÉMU DOMU, NA DLOUHÉM LÁNU 30/12,
160 00 PRAHA 6 -VOKOVICE**

Dotazy k zadávací dokumentaci ke dni – 08.12.2020

Dotaz č. 3/1:

Jak je řešeno připojení nového odběrného místa pro výtahovou technologii? Na základě našich zkušeností z jiných obdobných akcí provozovatel elektro sítě PRE nepřipojí nové OM na stávající rozvody v hliníku. Pokud nemáte provedenou rekonstrukci rozvodů, neoptimálnější by bylo provést rekonstrukci celého páteřního rozvodu vč. napojení bytových jednotek.

Odpověď zadavatele: V rámci výběrového řízení uvažujte, že pro napojení výtahové technologie bude nové odběrné místo zřízeno v rámci stávajícího elektroměrového rozvaděče v poslední mezipodestě - rok výroby el. rozvaděče 1976, je tam min. 1 volná pozice, rozvaděč 3fázový. V soupisu prací část elektroinstalace naceňte všechny uvedené položky. Před podpisem smlouvy o dílo stavebník prověří možnost využití stávajícího ER pro nové OM v souladu s připojovacími podmínkami PRE.