

Evid. číslo: MULO 1530/2025
Naše č. j.:
Spisový znak: 330.2
Vyřizuje: Bc. Václava Velichová
Tel.: +420 416 571 132
E-mail: vaclava.velichova@meulovo.cz
Datum: 10.01.2025

Sdělení k záměru „Rekonstrukce dešťové kanalizace na parc. č. 731/1, 765/1 a 796/8 v k.ú. Vlastislav“

Městský úřad Lovosice, Odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako příslušný stavební úřad s působností vodoprávního úřadu podle § 104 odst. 2 písm. e) a § 107a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 10. 1. 2025 žádost obce Vlastislav, Vlastislav 8, 411 14 Vlastislav, o sdělení, zda záměr „**Rekonstrukce dešťové kanalizace na parc. č. 731/1, 765/1 a 796/8 v k.ú. Vlastislav**“ bude podléhat povolení dle stavebního zákona.

Popis stavby:

Jedná se o rekonstrukci dešťové kanalizace na pozemcích p.č. 731/1, 731/8, 765/1, 796/8, 796/13 v k.ú. Vlastislav. Rekonstrukce je řešena v původní trase, ochranné pásmo bude stejné jako u stávající kanalizace – průměr potrubí se nemění. Trasa rekonstruované dešťové kanalizace se situačně nemění, pouze je nová trasa uložena hlouběji.

Navrhované parametry stavby:

- Kanalizační stoka „A“ materiál železobeton d550 DN400 celková délka 125,76 m
- prefabrikované uliční vpusti pro PVC KG DN200 - celkem 5 ks
- štěrbínové žlaby průběžné o celkové délce 7,0 m, z toho 1 ks výtokový kus pro napojení na uliční vpust s potrubím PVC KG DN200
- prefabrikovaná uliční vpust pro PVC KG DN200 pro odvodnění štěrbínového žlabu - 1 ks
- žlaby pro odvodnění vjezdů na pozemky pro č.p. 12, 51, 56 celkem cca 24,0 m

Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Daniel Picka, Ph.D., ČKAIT 0014703, datum 08/2024, č. zak. 20/2024

Stavební úřad na základě posouzení podle § 171 stavebního zákona

s d ě l u j e

že shora uvedený záměr je drobnou stavbou, která nevyžaduje povolení dle stavebního zákona.

Dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) stavebního zákona je výměna sítí technické infrastruktury drobnou stavbou uvedenou v příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bod 11 stavebního zákona. V souladu s ustanovením § 171 stavebního zákona záměry vyžadují povolení s výjimkou drobných staveb.

Bc. Václava Velichová
referent stavebního úřadu

Obdrží:
Obec Vlastislav, Vlastislav 8, 411 14 Vlastislav

IČ: 00263991, ID datové schránky: ytbbs49,
meulovo@meulovo.cz, T: 416 571 111,
lovo.cz

Městský úřad Lovosice
Školní 407/2, 410 02 Lovosice 2

2/2