

Předáno e-mailem:

vaclav.kvasnicka@volny.cz

Obyčejně

Ing. Václav Kvasnička

V Olšinách 2300/75

100 00 Praha 10 - Strašnice

Vaše značka:

Naše značka:
P19710013751

Vyřizuje:
Renata Szabó

Telefon:
312 812 125

V Kladně dne:
23. 7. 2019

Jeneč – Karlovarská, chodník – vyjádření pro společné územní a stavební řízení

Investor: obec Jeneč, Lidická 82, 252 61 Jeneč

Základní údaje stavby: Jedná se o nový chodník podél komunikace v ulici Karlovarská v místě stávajícího příkopu. Konstrukce chodníku je 0,3 m. Pro odvodnění je navržena dešťová kanalizace, respektive zatrubnění stávajícího příkopu napojeného na stávající dešťovou kanalizaci v ulici Kladenská. Stavbou dotčené pozemky jsou parcelních č. 520/163, 520/162, 520/164, 520/202, 520/395, 520/17, 520/4, st. 1, 598/1 k. ú. Jeneč u Prahy.

Technické podklady:

- V prostoru stavby se nachází veřejné vodohospodářské zařízení provozované naší společností, a to vodovod. **Orientační polohu** tohoto zařízení Vám přikládáme přílohou na situaci z technické dokumentace naší společnosti.
- Kanalizaci v obci naše společnost neprovozuje. Oddílné dešťové kanalizace naše společnost neprovozuje. Pro bližší informace se obraťte na obecní úřad.
- Zákres polohy sítí v digitální podobě je možné si objednat u útvaru GIS tel. 312 812 182, Ing. Kyncl, josef.kyncl@svas.cz. **Upozorňujeme však, že se jedná rovněž o orientační údaje.**

Vodohospodářské zařízení v dané lokalitě je v působnosti provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu – společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SV, a.s.) provoz:

- **Provoz Vodovod - středisko Kladno**, ul. U Vodojemu 3085, vedoucí úseku diagnostiky sítí Jaromír Musil, tel. 312 812 223, 723 074 325, e-mail: jaromir.musil@svas.cz

Se stavbou souhlasíme z hlediska provozovatele vodohospodářského zařízení za těchto podmínek:

- Vytýčení vodovodu si objednejte u výše uvedeného provozu, provoz upřesní trasu zařízení na místě. Upozorňujeme, že některé armaturní šachty a vodárenské objekty jsou vybaveny přenosem dat na centrální dispečink provozovatele. Při zemních pracích je nutné nechat vytýčit uvedeným provozem kromě vodovodů i el. a sdělovací kabely. Termín je třeba dohodnout minimálně 14 dní předem.
- Při realizaci stavby požadujeme respektovat „**Všeobecné podmínky**“ platné pro kolize vodohospodářského zařízení s jinými stavbami, které tvoří nedílnou součást tohoto vyjádření. Případné odchylky povolí příslušný provoz SV s ohledem na konkrétní situaci v místě stavby.
- Minimálně 14 dní před zahájením stavby je nutné informovat uvedený provoz, který zajistí posouzení stavu vodohospodářské infrastruktury. Po ukončení stavby, minimálně 14 dní před kolaudací stavby je nutné u příslušného provozu objednat stejné posouzení stavu vodohospodářské infrastruktury, aby byla vyloučena možnost poškození tohoto zařízení stavbou.
- Osazení poklopů stávajícího vodohospodářského zařízení do nivelety chodníku, musí být provedeno společností SV a.s. po dodání závazné objednávky na výše uvedený provoz nebo zhotovitelem se souhlasem daného provozu. Poklopy musí být jednotné a musí odpovídat Technickým standardům vodohospodářských staveb, které jsou umístěné na stránkách www.svas.cz. Výše uvedené provozy je nutné vždy pozvat ke kontrole osazení poklopů.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok.

Středočeské vodárny, a.s.
Útvar technického vyjádření
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

Ing. Marie Večerová
Manažer útvaru technického vyjádření


Příloha: 2x situace, 1x Všeobecné podmínky

Středočeské vodárny, a.s.
U Vodojemu 3085 | 272 80 Kladno
zákaznická linka: 840 121 121
E: info@svas.cz | www.svas.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze | oddíl B | vložka 6699.
IČ: 26196620 | DIČ: CZ26196620
Člen skupiny Veolia Voda.

Informace o zpracování osobních údajů společnosti Středočeské vodárny, a.s. naleznete na adrese www.svas.cz/o-spolecnosti/zpracovani-osobnich-udaju/

by  **VEOLIA**



Vytvořil: Renata Szabó
Datum: 23.7.2019
Popis:
Strana: 1
© Sféročeské vodárny, a.s.

