

Dodatečné informace č. 3

Zadavatel: Obec Zvíkovské Podhradí
IČ: 005 11 765

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách uveřejňuje zadavatel následující dodatečné informace, a to v rámci veřejné zakázky na akci:

„Rekonstrukce sportovního areálu a koupaliště Zvíkovské Podhradí“

Zadavatel tímto reaguje na dodatečné informace uchazečů.

Dotaz uchazeče:

Dobrý den

V dodatečných informacích č 2 píšete, že platí výkaz výměr a hned na následující odpověď na protiskluzový povrch je opět rozpor, neboť píšete že bude, ale ve výkazu je folie DLW NG, a protiskluzová je folie DLW NGP

Odpověď zadavatele:

Ve výkazu výměr je uvedená fólie DWG NG pouze jako obecná fólie, která se vyrábí v několika variantách např. s dekorem, protiskluzová apod.. Podle norem samozřejmě musí být umístěná v místech s nebezpečím uklouznutí protiskluzová varianta – viz dodatečné informace č. 2.

Ve Zvíkovském Podhradí dne 06.03.2015

.....
Josef Bárta
starosta / zadavatel, Obec Zvíkovské Podhradí
vz. Ing. Michal Novák, LEGRO CONSULT s.r.o.