



DETAIL VYSTROJENÍ CHRÁNIČEK

PODÉLNÝ ŘEZ CHRÁNIČKOU



PŘÍČNÝ ŘEZ CHRÁNIČKOU



- 1 Vnější potrubí - chránička
- 2 Vnitřní potrubí - produktovod
- 3 Kluzné objímky, typ a počet segmentů dle TAB
- 4 Krycí manžeta chrániček
- 5 Zdvojení kluzných objímek na konci a začátku
- 6 Zajišťovací páska proti axiálnímu posunu

ROZTEČ	a[mm]	b[mm]	r[mm]
2	250	500	2000
1,5	250	500	1500
1	250	250	1000

VÝPIS CHRÁNIČEK - IO02 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

OZNAČENÍ		VNITŘNÍ POTRUBÍ			VNĚJŠÍ POTRUBÍ - CHRÁNIČKA				KLUZNÉ OBJÍMKY					MANŽETY (2ks)
ID CHRÁNIČKY	STOKA	materiál/SDR	DN/dn [mm]		materiál/SDR	DN/dn [mm]		délka[m]	TYP objímky	VÝŠKA objímky	počet segment	počet komplet	rozteč mezi	rozměry
			d[mm]	tl. [mm]		d[mm]	tl. [mm]							
CH11	A	PVC-KG	250	8,2	HDPE,SDR17	400	23,7	8,20	M/N	36	21	7	2	250/400
CH12	A	PVC-KG	250	8,2	HDPE,SDR17	400	23,7	6,80	M/N	36	18	6	2	250/400
CH13	A	PVC-KG	250	8,2	HDPE,SDR17	400	23,7	9,56	M/N	36	24	8	2	250/400
CH14	A	PVC-KG	250	8,2	HDPE,SDR17	400	23,7	10	M/N	36	24	8	2	250/400
CH15	A	PVC-KG	250	8,2	HDPE,SDR17	400	23,7	10	M/N	36	24	8	2	250/400
CH16	A-1	PVC-KG	250	8,2	HDPE,SDR17	400	23,7	7,45	M/N	36	21	7	2	250/400

*Výrobní program DISA, kluzné objímky a manžety - RACI

POZNÁMKY:

- Chráničky budou vystrojeny pomocí dilatačních kluzných vložek - DISA-RACI
- Bude dodržen montážní návod segmentů dle výrobce
- Bude použita zajišťovací páska proti axiálním posunům objímek
- Na začátku a konci chráničky bude zdvojen počet kluzných objímek
- Chránička bude na konci a začátku chráněna manžetou z EPDM

KRAJ: Olomoucký	OBEC: Velké Losiny - Ludvíkov	K.Ú.: Velké Losiny [779083]	 IGEA s.r.o. Na Valše 47/3 702 00 Ostrava igea@igea.cz www.igea.cz
VYPRACOVAL: Ing. Dominik Naiser	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Petr Charamza	VEDOUcí ODDĚLENÍ: Ing. Petr Zima	
INVESTOR: Obec Velké Losiny Rudé armády 321; 78815 Velké Losiny			JEDNATELKA: Ing. Alena Chválková, MBA
STAVBA: Prodloužení splaškové kanalizace a vodovodu Ludvíkov – Velké Losiny			STUPEŇ: DPS
VÝKRES: Detail vystrojení chrániček IO02			formát: A3
			DATUM: 07/2022
			Arch.č. – zak.č.: 3046
			VÝKRES Č.: D.2.21