

	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na zakázku DODÁVKY PŘEDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ včetně ostatních stavebních dílů a komponentů předizolovaného topného potrubí, ev.č. Z2017 – 021287	 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
---	--	---

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“)

Zástupce zadavatele, **Elektrárny Opatovice, a.s.**, poskytuje v souladu s ustanoveními § 98 zákona níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace na zakázku:

DODÁVKY PŘEDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ včetně ostatních stavebních dílů a komponentů předizolovaného topného potrubí ev.č. Z2017 – 021287

Dotaz č. 8

U veškerých odboček s kovanými T-kusy obsažených v ZD existuje oblast dimenzí, pro které neexistuje dle ČSN EN 10253-2 příslušný kovaný T-kus.

Tyto odbočky proto nelze dle našeho názoru v požadovaném provedení vyrobit.

V příloze uvádím tyto dimenze označené červeně v případě paralelních odboček. Stejná situace je u všech typů izolací a u všech typů odboček, kde je požadován kovaný T-kus.

Žádám proto o vypuštění těchto položek ze ZD.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel provedl úpravu ZD tak, aby v oblastech požadovaných kovaných T-kusů byly pouze výrobky v souladu s ČSN EN 10253-2.

Jedná se úpravy ZD v těchto oblastech:

TOPNÉ TRUBKY A DÍLY V PŘEDIZOLOVANÉM PROVEDENÍ - OCEL / třída izolace 1

- Paralelní odbočka DN 25-250-T-kus kovaný- 3.řada
- Paralelní odbočka DN 25-250-T-kus kovaný- 4.řada
- Paralelní odbočka DN 25-250-T-kus kovaný- 5.řada
- Odbočka T - Kus 45° DN 25-250-kovaný - 3.řada
- Odbočka T - Kus 45° DN 25-250-kovaný - 4.řada
- Odbočka T - Kus 45° DN 25-250-kovaný - 5.řada

TOPNÉ TRUBKY A DÍLY V PŘEDIZOLOVANÉM PROVEDENÍ - OCEL / třída izolace 2

- Paralelní odbočka DN 25-250-T-kus kovaný- 3.řada
- Paralelní odbočka DN 25-250-T-kus kovaný- 4.řada
- Paralelní odbočka DN 25-250-T-kus kovaný- 5.řada
- Odbočka T - Kus 45° DN 25-250-kovaný - 3.řada
- Odbočka T - Kus 45° DN 25-250-kovaný - 4.řada
- Odbočka T - Kus 45° DN 25-250-kovaný - 5.řada



	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na zakázku DODÁVKY PŘEDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ včetně ostatních stavebních dílů a komponentů předizolovaného topného potrubí, ev.č. Z2017 – 021287	 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
---	--	---

Přílohou tohoto vysvětlení jsou upravené cenové tabulky.

V Opatovicích nad Labem dne 11.10.2017

.....
Ing. Václav Pašek, Ph.D.
Výkonný ředitel
Elektrárny Opatovice, a.s.

Handwritten signature