

DODATEČNÉ INFORMACE 7

v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Název veřejné zakázky:	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici
Identifikační údaje zadavatele	
Název / obchodní firma:	Město Žirovnice
IČ :	00249505
Adresa sídla / místa podnikání:	Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	starosta města Mgr. Milan Šmíd

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností na základě mandátní smlouvy a plné moci	
Název / obchodní firma:	VIA ALTA a.s.
IČ :	269 06 741
Adresa sídla / místa podnikání:	Okružní 963, 674 01 Třebíč
Osoby oprávněné za zadavatele jednat	Ing. Jakub John
Kontaktní osoba:	Bc. Tereza Samešová
Telefon/fax:	725 503 317 / 568 420 905
E-mail:	samesova@via-alta.cz
Rozsah jednání jménem zadavatele	Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností je pověřena k výkonu povinností zadavatele v rozsahu dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.



Dotaz 1 ze dne 16.6.2016:

U položky č. 171 – Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 20 kg/m a u položky č. 172 – Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 35 kg/m je podle mě špatně uvedená měrná jednotka nebo proveden špatný výpočet. Podle výkazu výměr by tyto položky měly mít měrnou jednotku KUS. Při zachování struktury ceníkové položky, by se výkaz výměr pro vybourání nosníků měl převést na hmotnostní jednotku (tuna).

Odpověď na dotaz 1:

Ano výpočet výkazu výměr je nesprávný, chybí parametr měrné hmotnosti válcovaných nosníků původní položky

171	K	964073321	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 20 kg/m	t	7,000
-----	---	-----------	--	---	-------

Nosník I 160 bourané přístavby

3,5*2

7,000

Součet

7,000

172	K	964073331	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 35 kg/m	t	18,000
-----	---	-----------	--	---	--------

se mění následovně:

171	K	964073321	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 20 kg/m	t	0,125
-----	---	-----------	--	---	-------

Hmotnost 17,9 kg/m

Nosník I 160 bourané přístavby

3,5*2*17,9/1000

0,125

Součet

0,125

172	K	964073331	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 35 kg/m	t	0,394
-----	---	-----------	--	---	-------

I 180 Hmotnost 21,9 kg/m

18*21,9/1000

0,394

Dotaz 2 ze dne 16.6.2016:

Prosím o objasnění položky č. 147, 148, 149 – Podpěrné skruže dočasné ze dřeva, výroba, montáž, demontáž – 3,5 m3. Dle výkazu, by se tyto položky měly použít k podpěře kamenného portálu vrat. Uvedená výměra se mi zdá předimenzovaná. Prosím Vás o kontrolu výpočtu.



Odpověď na dotaz 2:

Množství měrných jednotek se určuje v m3 obestavěného prostoru podpěrné skruže. Jedná se o podpěrnou konstrukci pro osazení kamenného portálu vstupních vrat. Výpočet je uvažován na výšku skruže 3,5 m, šířku 2 m, hloubku 0,5 m. Je věcí zhotovitele, jakou technologii zvolí pro osazování žulových bloků portálu, položky jsou uvedeny pro možnost ocenění pomocných konstrukcí sloužících k tomuto účelu.

Změny zapracovány v příloženém VV.

S ohledem na povahu dotazů je prodloužena lhůta pro podání nabídek a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek: 29.6.2016 do 10.00 hod

Otevírání obálek: 29.6.2016 od 10.00 hod

V Žirovnici dne 20.6.2016

