



Příloha č. 3

STANOVISKO
E.ON Česká republika

E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Město Vizovice
ing. Iveta Karhánková
Vídeňská 546/55
63900 Brno

E.ON Česká republika, s.r.o.

Regionální správa Otrokovice
Zlínská 230
765 27 Otrokovice
www.eon-distribuce.cz

Lubomír Zahradník
T +420-54514-3365
lubomir.zahradnik@eon.cz

Naše značka
L4570-16222985

Otrokovice, 18.12.2017

**Věc : Protipovodňová opatření Vizovice - umístění výstražných hlásičů
na sloupy NN v majetku E.ON**

Vážená paní ing. Karhánková,

obdrželi jsme Vaší žádost o protipovodňové opatření ve městě Vizovice
(viz. situační snímek) obyvatelstva (dále jen zařízení) na sloupy NN,
který bude propojen s integrovaným záchranným systémem obyvatelstva
České republiky a zaujímáme k ní následující stanovisko.

Zmiňované zařízení lze umístit na podpěrné body NN ve vlastnictví E.ON
Distribuce, a.s. (dále jen ECD) provozovaného E.ON Česká republika,
s.r.o. (dále jen ECZR), **tyto hlásiče budou podružně připojeny z vedení
veřejného osvětlení. Hlásiče mezi sebou nebudou nijak metalicky
propojeny.**

Dále požadujeme dodržet tyto podmínky :

1. UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Do distribučního zařízení ECD nelze umístit zařízení, které by mohlo v
budoucnu bránit přístupu nebo znesnadňovat opravy nebo rozšíření
distribučního zařízení.

Podpěrných bodů distribuční sítě bude využito pouze v případě, není-li
dostatečně možné připevnit zařízení jinam.

Technické podmínky budou obsahovat popis konkrétního zařízení s
jednoznačným určením místa montáže.

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 8464
IČ: 251 86 213
DIČ: CZ25186213

Souhlasíme s umístěním v rámci projektu „Protipovodňová opatření městysu Polešovice“ bezdrátových hlásičů místního rozhlasu na sloupech NN.

Souhlasíme s umožněním přístupu k zařízení za účelem údržby po dobu min. 5 let od ukončení realizace projektu.

Upevnění ke sloupům bude provedeno přednostně nerezovou ocelovou upínací páskou. Pokud bude cizí zařízení umístěno na dřevěné sloupy, bude pro případ seschnutí sloupu upínací páska zajištěna proti posuvu.

Upevnění bude provedeno pod vedením v minimální vzdálenosti 1,2 m od vodičů NN. Předpokládáme, že umístění zařízení nevyvolá zásah do distribuční sítě v provozování ECZR a nebude podstatně omezovat plnění povinností ECZR.

Montáž zařízení si zajišťuje žadatel. Zahájení, termín a rozsah vlastních montážních prací bude včas oznámeno zhotovitelem stavby na RS Otrokovice. **V případě potřeby zajištění bezproudí bude zahájení prací oznámeno nejpozději 20 dnů předem.**

Před uvedením zařízení do provozu musí být zástupcem RS Otrokovice p. Oškera tel. 577 16 3358 předána situace skutečného provedení.

V případě zrušení distribuční sítě v provozování ECZR bude žadatel vyzván k odstranění zařízení min. s **6 měsíčním** předstihem.

V případě, že bude distribuční síť pouze přemístěna, budou s vlastníkem zařízení dojednány podmínky demontáže a možnosti opětovného nainstalování.

Zařízení umístěné na podpěrných bodech ECD nebude využíváno ke komerčním účelům žadatele ani třetích osob.

2. ODPOVĚDNOST

ECZR ani ECD neodpovídají za škody vzniklé bez jejich zavinění na zařízení umístěném na podpěrných bodech distribučního zařízení ECD.

Vlastník varovných informačních hlásičů odpovídá za případné škody způsobené instalací, provozováním nebo demontáží značek na podpěrných bodech distribučního zařízení provozovaného ECZR.

Umísťování a připojování cizích zařízení na distribuční síť se řídí vnitřními předpisy ECZR. Vlastník zařízení musí ve vztahu k distribučnímu zařízení respektovat závazná i doporučená ustanovení technických norem ČSN, Podnikových norem energetiky (PNE), Technických norem společnosti ECZR (TNS) a schválených technologií pro distribuční zařízení.

Vlastník zařízení nesmí bez písemného pověření ECZR provádět manipulace, zajišťování pracoviště či jakékoliv jiné práce na zařízení ve vlastnictví ECD.

V případě, že by umístěné zařízení v budoucnu ztěžovalo spolehlivé provozování distribuční soustavy či jinak odporovalo platným právním předpisům a normám, bude vlastník povinen zařízení odstranit. Nesjedná-li v přiměřené lhůtě nápravu, učiní tak pracovníci ECZR na náklady vlastníka.

V případě, že by zařízení způsobovalo bezprostřední ohrožení života, zdraví nebo majetku osob bude odstraněno ECZR bez prodlení.

3. FAKTURACE

Umístění zařízení na distribuční síť NN v provozování ECZR je umožněno bezúplatně.

V případě porušení podmínek umístění vlastníkem zařízení budou vlastníkově fakturovány v plné výši náklady spojené s odstraněním zařízení a uvedení distribuční sítě do původního stavu.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.

E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa
Otrokovice

009

Lubomír Zahradník

regionální správa Otrokovice