

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

v souladu s ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	Výměna veřejného osvětlení I. a II. etapa – Město Jičín
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Režim veřejné zakázky:	Otevřené nadlimitní řízení

1. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:	město Jičín
Sídlo zadavatele:	Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín
IČO:	00271632
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	JUDr. Jan Malý, starosta města

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace dodávek svítidel a konstrukčních prvků veřejného osvětlení pro rekonstrukci veřejného osvětlení ve městě Jičín zahrnující výměnu stávajících svítidel za nová se zdrojem LED s regulací světelného toku dle provedených světelně technických výpočtů a výpočtů rušivého světla prokazujících splnění požadovaných světelně-technických požadavků, a dále zahrnuje montáž konstrukčních prvků a svítidel a rekonstrukci rozvaděčů.

1. část: Výměna veřejného osvětlení – Město Jičín

V 1. části veřejné zakázky je v Jičíně určeno k výměně celkem **670 ks** svítidel.

Účastník musí deklarovat a prokázat úsporu spotřeby elektrické energie v rozsahu předmětu díla ve výši dle jeho nabídky, minimálně ve výši **68,6 %** při dodržení normativních hodnot pro osvětlení komunikací v souladu s ČSN EN 13 201, ČSN EN 12 464-2 a TKP15 (blíže viz příloha č.1 této ZD). Výše požadovanou úsporu elektrické energie účastník prokáže tím, že v krycím listu nabídky vyplní instalovaný příkon jím navržených svítidel výsledným údajem z tabulky Specifikace svítidel (viz Příloha ZD č. 8), přičemž celková hodnota instalovaného příkonu nově navržených svítidel **nesmí přesáhnout 22970 W**. Nesplnění maximálního limitu celkové hodnoty instalovaného příkonu nově navržených svítidel bude zadavatelem považováno za nesplnění zadávacích podmínek a bude důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 a) ZZVZ.

Zadavatel požaduje od účastníka předložení světelně technických výpočtů zpracovaných dle požadavků či doporučení TNI a ČSN pro venkovní osvětlení prokazujících splnění všech náležitostí. Dále účastník doloží údaje o nabízeném svítidle formou technického listu a souvisejících dokladů, z nichž budou patrné elektrické a světelně-technické parametry.

2. část: Výměna veřejného osvětlení II. etapa – Město Jičín

V 2. části veřejné zakázky je v Jičíně určeno k výměně celkem **683 ks** svítidel.

Účastník musí deklarovat a prokázat úsporu spotřeby elektrické energie v rozsahu předmětu díla ve výši dle jeho nabídky, minimálně ve výši **77%** při dodržení normativních hodnot pro osvětlení komunikací v souladu s ČSN EN 13 201, ČSN EN 12 464-2 a TKP15 (blíže viz příloha č.1 této ZD). Výše požadovanou úsporu elektrické energie účastník prokáže tím, že v krycím listu nabídky vyplní instalovaný příkon jím navržených svítidel výsledným údajem z tabulky Specifikace svítidel (viz Příloha ZD č. 8), přičemž celková hodnota instalovaného příkonu nově navržených svítidel **nesmí přesáhnout 21310 W**. Nesplnění maximálního limitu celkové hodnoty instalovaného příkonu nově navržených svítidel bude zadavatelem považováno za nesplnění zadávacích podmínek a bude důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 a) ZZVZ.

Zadavatel požaduje od účastníka předložení světelně technických výpočtů zpracovaných dle požadavků či doporučení TNI a ČSN pro venkovní osvětlení prokazujících splnění všech náležitostí. Dále účastník doloží údaje o nabízeném svítidle formou technického listu a souvisejících dokladů, z nichž budou patrné elektrické a světelně-technické parametry.

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky:

Zařízení pouličního osvětlení

CPV kód: 34928500-3

Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic

CPV kód: 45316110-9

3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

27.154.164,00 Kč bez DPH (celková cena díla)

4. Druh zadávacího řízení

otevřené nadlimitní řízení

5. Označení účastníků zadávacího řízení

Pořadové číslo nabídky	Název účastníka	IČO	Nabídková cena v Kč bez DPH
1	ČEZ ESL, s.r.o.	27804721	27 154 164,00

6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Žádný účastník nebyl vyloučen ze zadávacího řízení.

7. Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva

ČEZ ESL, s.r.o., IČO: 27804721, Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava

8. Odůvodnění výběru dodavatele

V zadávacím řízení byl pouze jediný účastník ČEZ ESL, s.r.o., IČO: 27804721, Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava. Hodnotící komise tedy provedla posouzení této nabídky, bez předchozího hodnocení s následujícím závěrem:

Předložená nabídka, včetně předložených vzorků svítidel, byla zpracována zcela v souladu se zadávacími podmínkami předmětné veřejné zakázky. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

9. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele

ILLUM s.r.o., IČO: 08762422, Švihovská 136/8, 301 00 Plzeň

10. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto el. prostředků

Nabídka byla podána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje www.e-zakazky.cz, dostupného na internetové adrese: <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/f0e3a11e-e918-4e79-a7bf-6a5e0d3fb260>

11. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření

V rámci této veřejné zakázky nebyl zjištěn střet zájmů.

12. Odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka není rozdělena na části, neboť se jedná o plnění, které spolu natolik věcně souvisí, že by jejím rozdělením vznikaly zadavateli další nedůvodné náklady při realizaci plnění předmětu veřejné zakázky a z důvodu nutnosti zajistit jednoznačnou odpovědnost dodavatele, s nímž bude uzavřena smlouva.

JUDr. Jan Malý, starosta města