

DODATEČNÁ INFORMACE č. 10

Zadavatel: Město Nový Bydžov
Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 002 69 247
jednající: Ing. Pavel Louda, starosta

Název veřejné zakázky:

„Novostavba domova pro seniory - Nový Bydžov„

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná v otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ a/nebo „ZZVZ“)

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto poskytuje, v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace jako odpověď na dotazy účastníků výběrového řízení ze dne 20. až 22. 11. 2023:

Dotazy účastníka č. 1:

*Dobrý den, prosíme o zodpovězení následujícího dotazu: V položce č. 68 v SO 01.1.2.R10 má být oceněna vrstva lepící a stěrko-
vací hmoty, která bude aplikovaná na OSB desky. Můžete upřesnit, jestli se jedná o hydroizolační lepící a stěrko-
vací hmotu?*

Odpověď zadavatele:

Položka odkazuje na část projektové dokumentace D.1.1.13 – Skladby konstrukcí, kde jsou na straně 12 specifikovány skladby venkovních montovaných konstrukcí.

Hydroizolační dvousložková cementová stěrka do exteriéru je zde navržena na šikmé plochy trojúhelníkových markýz, které jsou obloženy cihelnými pásky. Svislé části a podhledy těchto markýz tuto stěrku navrženu nemají.

Dotazy účastníka č. 2:

Dotaz č.1

V DI č.8 jste dodali výkres přečerpávací šachty – IO 03 – p.č. 41 a odkaz na čerpací šachtu závlahy p.č. 74.

Ani zde ale není uvedena dopravní výška a průtok kalových čerpadel. Žádáme o dodání těchto parametrů.

Dotaz č.2

**Výkaz výměr IO.12 – Areálové rozvody splaškové a dešťové kanalizace –
nezpůsobilé náklady**

p.č. 75

75	K	899 R04	D+M čerpací šachta rozstříku dešťové vody DN2000 mm, ŽB prefabrikovaná nádrž tl. stěn a dna 150 mm - kompletní dodávka vč. zemních prací - specifikace dle PD	kpl	1,000
	VV		šachtové dno, šachtové skruže, zákrytová pojezdová deska s dvěma prostupy DN 600 mm a s jedním prostupem DN800 mm,		
	VV		poklop DN600 mm A15 bez odvětrání, vyrovnávací prstence		
	VV		monolitická podkladní deska tl.150 mm beton C25/30(+ KARI síť), podklad štěrkodrt' tl. 100 mm,		
	VV		vývrty, utěsnění , poplastovaná stupadla		
	VV		vč. vystrojení - ponorné kalové čerpadlo s patkovým kolenem, nerezový česlicový koš,		
	VV		tvarovky		
	VV		1		1,000

Opětovně žádáme o dodání podrobné specifikace k této šachtě - dopravní výška a průtok kalového čerpadla. V popise uvádíte – specifikace dle PD, tu jsme ale nenalezli. Prosíme o dodání PD.

p.č. 76

76	K	899 R05	D+M Odvzdušňovací šachta DN1200 mm, ŽB prefabrikovaná nádrž tl. stěn a dna 150 mm - kompletní dodávka vč. zemních prací - specifikace dle PD	kpl	1,000
	VV		šachtové dno, šachtové skruže, zákrytová pojezdová deska s prostupem DN 600 mm poklop DN600 mm A15 bez odvětrání, vyrovnávací prstence		
	VV		monolitická podkladní deska tl.150 mm beton C25/30(+ KARI síť), podklad štěrkodrt' tl. 100 mm,		
	VV		vývrty, utěsnění , poplastovaná stupadla		
	VV		vč. vystrojení		
	VV		tvarovky		
	VV		1		1,000

Opětovně žádáme o dodání podrobné specifikace k této šachtě – v popise je uvedeno **vč. vystrojení** – co je tím míněno? V popise uvádíte – specifikace dle PD, tu jsme ale nenalezli. Prosíme o dodání PD.

p.č. 77

77	K	899 R06	D+M šachta bezpečnostního přepadu DN1200 mm, ŽB prefabrikovaná nádrž tl. stěn a dna 150 mm - kompletní dodávka vč. zemních prací - specifikace dle PD	kpl	1,000
	VV		šachtové dno, šachtové skruže, zákrytová pojezdová deska s prostupem DN 600 mm poklop DN600 mm A15 bez odvětrání, vyrovnávací prstence		

VV	monolitická podkladní deska tl.150 mm beton C25/30(+ KARI síť), podklad štěrkodř tl. 100 mm,	
VV	vývrty, utěsnění , poplastovaná stupadla	
VV	vč. vystrojení	
VV	tvarovky	
VV	1	1,000

Opětovně žádáme o dodání podrobné specifikace k této šachtě – v popise je uvedeno **vč. vystrojení** – co je tím míněno? V popise uvádíte – specifikace dle PD, tu jsme ale nenalezli - Prosíme o dodání PD.

Odpověď zadavatele:

Dotaz č. 1: Zadavatel doplňuje parametry:

Přečerpávací šachta splaškové kanalizace

Kalové čerpadlo

Výtlač: min 20 m

Napájení: 400 V

Příkon do 3 kW

Průtok: 120 l/min

Řezací zařízení

Nerezové vodící tyče

Nerezový řetěz

Patkové koleno

Dotaz č. 2:

p.č. 75: Čerpadlo pro závlahu zeleně má dodávat vodu pro 4 rozstřikovací hlavice. Každá z hlavice má průtok 0,25 l/s.

Čerpadlo 400 V, příkon max 3,0kW, dopravní výška min. – H = 20 m, maximální průtok 120 l/min.

p.č. 76: Zde je tím myšleno pouze propojení šachet a vsakovací galerie odvězdušňovacím potrubím. Toto je znázorněno ve výkresu D.1.4.a7.R1.

p.č. 77: Šachta bezpečnostního přepadu nemá strojní vybavení, jedná se pouze o bezpečnostní přepad propojený do horské vpusti, kterou bude odváděna přebytečná srážková voda do vsakovacího průlehu při přeplnění vsakovací galerie.

Dotazy účastníka č. 3:

V projektové dokumentaci nemůžeme najít následující položky z výkazu výměr. 1) 78 K 899 R08 - D+M bezpečnostního přepadu - kamenná dlažba tl. 200 mm, betonové lože C16/20 tl. 150 mm, podsyp ze štěrkopísku tl. 100 mm, vč obrubníku - specifikace dle PD 2) 79 K 899 R09 - Vytvoření povrchové vsakovací nádrže bezpečnostního přepadu, akumulací objem 38,5 m3, hloubky 820 mm, plocha cca 47 m2 - specifikace dle PD.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel již v předchozích dotazech zveřejnil revidovaný výkres vsakovacích objektů, kde je půdorys a řez bezpečnostního přepadu (příloha – D.1.4 a 7.R1 řez vsakovacích objektů - Bezpečnostní přepad je zde okótován, včetně výškových kót).

Účastníci jsou povinni při zpracování své nabídky vycházet ze Zadávací dokumentace ve znění těchto Dodatečných informací č. 10.

Tyto dodatečné informace zadavatel poskytuje všem zájemcům a účastníkům zveřejněním na PROFILU ZADAVATELE <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/76c534cf-096a-48fb-9597-a43029028729> .

V Novém Bydžově dne 23. 11. 2023

**Město
NOVÝ BYDŽOV**



.....
Ing. Pavel Louda, starosta