



Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

pro zadání veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon nebo ZZVZ“), která je financována za spoluúčasti Evropské unie z Integrovaného regionálního operačního programu - 64. výzva – Zelená infrastruktura, Název projektu: Regenerace návsi Ketkovice, registrační číslo projektu CZ.06.02.02/00/22_064/0004096, pro veřejnou zakázku na stavební práce

s názvem

„Regenerace návsi Ketkovice - 1. etapa“



Identifikace zadavatele:

Název veřejné zakázky:	Regenerace návsi Ketkovice - 1. etapa
Zadavatel zakázky:	Obec Ketkovice
Sídlo:	Ketkovice 87, 664 91 Ketkovice
IČO:	00375322
Statutární zástupce:	MVDr. Šárka Matoušková, starostka
Veřejná zakázka dle předmětu:	veřejná zakázka na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty:	podlimitní veřejná zakázka
Režim veřejné zakázky:	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon nebo ZZVZ“), která je financována za spoluúčasti Evropské unie z Integrovaného regionálního operačního programu - 64. výzva – Zelená infrastruktura, Název projektu: Regenerace návsi Ketkovice, registrační číslo projektu CZ.06.02.02/00/22_064/0004096.
Zástupce zadavatele (dle § 43 zákona):	Plus Tender, s.r.o. Sídlo: třída Kapitána Jaroše 19, 602 00 Brno IČO: 08671401

Čl. I.

DOTAZ Č. 1:

Položky pro realizaci terasy č. 283 až č. 289 jsou dle našeho názoru nadbytečné a není zřejmé jejich využití.

Řádek 283 je již zahrnut v řádku 271.

Prosíme o jejich vysvětlení a specifikaci v rámci VV.

DOTAZ Č. 2:

Žádáme o prověření položek pro potrubí a k nim náležící montáže potrubí u pol. č. 124-127, dle našeho názoru nekorespondují.

DOTAZ Č. 3:

Nemohli jsme dohledat položku pro pramenné kameny umístěné v nádrži. Prosíme o upřesnění, případně o doplnění do VV.

DOTAZ Č. 4:

Dle TZ má být fontána v nádrži autorské umělecké dílo. Prosíme o informaci, jestli je autor již určen nebo může si jej zhotovitel může určit sám.

DOTAZ Č. 5:

Dobrý den, prosíme o popis položky, specifikaci materiálu a zaslání projektové dokumentace k položkám:

č. 88 - Jímka dešťová

č. 90 - Odlučovače nečistot vč. materiálu

č. 66 - Trubka pro rozvody fontány - čerpadla

Čl. II.



K tomu zadavatel uvádí následující:

K dotazu č. 1:

Položky 283-87 – nejsou nadbytečné. Jedná se o jinou terasu a jiný poklop (jeden je posuvný – k terasám na čerpací stanici kanalizace) a jeden je otvíravý – k šachtě u altánu u jezírka. U položek 283 a 271 je shodou okolností stejná výměra, avšak je to rozděleno kvůli zařazení jednotlivých částí v dotacích, navíc u položky 283 je i opláštění boků, kdežto 271 je pouze plochá terasa.

K dotazu č. 2:

Položky 124 a 125 opraveny, zbytek položek dle názoru zadavatele koresponduje.

K dotazu č. 3:

Jsou součástí položky 19 (osazení) a 20 (materiál).

K dotazu č. 4:

Autor určen není, zhotovitel si může určit sám.

K dotazu č. 5:

Součástí zadávacího řízení je i zpracování prováděcí projektové dokumentace právě pro stavební objekt, který tyto položky řeší. Přesná specifikace konkrétních výrobků v této části, tedy i položek č. 88, 90 a 66 je právě předmětem návrhu, který řeší účastník. Podmínky jsou dané objemem jímek (13 a 5 m³) a bližším popisem u specifikaci položky uvedené pod pol. č. 88.

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje upravený výkaz výměr.

V Brně dne 23.10. 2025

Plus Tender, s.r.o., zástupce zadavatele