

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

veřejné zakázky s názvem:

VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA Z PECE – BOROVANY

Identifikace zadavatele:

Název zadavatele	LASSELSBERGER, s.r.o.
sídlem	Plzeň – Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, PSČ 32000
IČ, DIČ	25238078, CZ25238078
kterého zastupuje	Ing. Roman Blažiček, jednatel společnosti Ing. Václav Růžička, výrobně-technický ředitel
Profil zadavatele	https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/e39576cd-724b-4ebd-b83d-57926f8aa143

Informace o veřejné zakázce a zadávacím řízení:

Zadávací řízení se řídí	zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a podpůrně Pokyny pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP
Druh veřejné zakázky	veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky	nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v nadlimitním režimu
Druh zadávacího řízení	otevřené řízení

V souladu s ustanovením § 98 a § 99 ZZVZ tímto zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti ze strany dodavatele(ů), případně provádí její změnu či doplnění. Dotazy dodavatele(ů) jsou uvedeny v původním znění.

Dotaz č. 1:

Prosíme o doplnění parametrů spalín o informaci o obsahu vlhkosti.

Odpověď zadavatele:

Základní parametry spalín (průtok, teplota, koncentrace kyselých plynů a TZL) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Obsah vlhkosti nedokážeme předem určit. Pro účely zpracování nabídky můžeme pouze konstatovat, že fiktivní vlhkost spalín se bude pohybovat v rozmezí 0,05-0,10 kg/Nm³, obsah O₂ v rozmezí 15-20 %, teplota kyselého rosného bodu 125 °C.

V Brně, dne 27. 10. 2023

Michal Dedek
EFA compliance s.r.o.
v zastoupení zadavatele