

kanalizační poklop D 400

vyravnávací prstenec Q.1 63/výška dle skutečnosti

zákrytová deska TZK – Q.1 100-63/17

kóta poklopu

konstrukční vrstva zpevněného povrchu skladba dle D.3

tl. dna (s)

H1

H1 + s

pažení jámy

zhuťněný zásep štěrkodř ŠD_A 0/63

podkladní beton C12/15 tl. 150 mm

štěrkopiskový podsyp tl. 100 mm

ocelové stupadlo s PE povlakem

1:20

1:20

tl. stěny (T)

šachtové dno Q.1 100/H1 KOM V15 (výška dna proměnná dle konfigurace)

- výška nástupnice 1:1 DN
- betonový povrch kynety a nástupnice opatřen ochranným nátěrem

kóta dna

kóta dna výkopu

tl. pažení

600

150

1000

150

600

tl. pažení

2700

šířka výkopu = 1000 + 2*(T+600+tl. pažení)

150

100

hloubka výkopu

PARÉ Č.
NÁZEV STAVBY
Uherské Hradiště, Jarošov, ul. Pod Kopcem - oprava
kanalizace, stoka AXII f

OBJEDNATEL Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Za Olšávkou 290, Sady 686 01 Uherské Hradiště IČO: 49453866	ZHOTOVITEL AquaSmart Solutions s.r.o. Dvorského 38/20a 639 00 Brno IČO: 09905260 info@aquasmart.cz www.aquasmart.cz
MÍSTO STAVBY Uherské Hradiště, ul. Pod Kopcem	ČÍSLO ZAKÁZKY 2025-02
VYPRACOVAL Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D.	DATUM květen 2025
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D.	FORMÁT A3
STAVEBNÍ OBJEKT -	MĚŘÍTKO 1:20
NÁZEV VÝKRESU Vzorový výkres kanalizační šachty DN 1000	ČÍSLO VÝKRESU D.4.1