



Vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky č. 3/18282

„Záchrana kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba“

Identifikační údaje o zadavateli, další informace

Název: Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou
Sídlo: Poděbradova 551, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
IČO: 67006175
zastoupený: R. D. Mgr. Tomáš Holcner, farář (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel je na základě ustanovení § 43 zákona zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy int. č. 18282 zástupcem:

Zástupce (Příkazník): DEA Energetická agentura, s.r.o.
Sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice
Pracoviště: Sladkého 13, Brno - Komárov (areál MU)
IČO: 41539656
Registrace: OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Halamíčkem, jednatelem
Kontaktní osoba: Ing. Anna Jiroušková, email: zakazky@dea.cz,
tel.: 545 110 145



Informace a předmět veřejné zakázky

Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: „Záchrana kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba“
Evidenční číslo veřejné zakázky ve VVZ: Z2019-006963
Reg. číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004598

Veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu. Veřejná zakázka je spolufinancována ze zdrojů EU.

Informace o zadávacím řízení

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ): **Veřejná zakázka na stavení práce**

Určení režimu veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ): **Podlimitní veřejná zakázka**

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ): **Otevřené řízení**

Použité zkratky

ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
ZD Zadávací dokumentace



Vážení,

v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), Vám oznamujeme vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz účastníka ze dne 12.3.2019:

„V zadání je jeden zásadní rozpor, který je i v technické zprávě. Zadána je „fumigace užitím termického aerosolu“. Ale žádné formy aerosolu nelze považovat za fumiganty, protože aerosoly jsou definovány jako malé tuhé částice, jemně rozptýlené ve vzduchu. Plyny (fumiganty) jsou naproti tomu rozptýleny ve vzduchu jako molekuly. Z toho vyplývá schopnost dezinfekčních plynů pronikat i dovnitř profilů ošetřovaných dřevěných konstrukcí. Naproti tomu aerosolem by se ošetřily pouze prostory půdy mezi dřevěnými prvky a i jejich ulpění a účinnost na dřevokazný hmyz, byť pouze na površích ošetřovaných prvků, by byla minimální, zvláště ve formě horkého aerosolu, jak je v zadání. Fumigaci (plynování) i prostorovou dezinfekci termickými aerosoly provádíme, pro ošetřování dřevěných konstrukcí proti dřevokaznému hmyzu však provádíme vždy pouze fumigaci, většinou fosforovodíkem (PH₃). Prosím tedy o odpověď, jakou variantu měl projektant na mysli?“

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 dotazu účastníka ze dne 12.3.2019:

Nacenění předmětné části musí provést dodavatel dle svých odborných znalostí z obdobných zakázek. Pro účely porovnatelnosti nabídek zadavatel požaduje ocenění komplexní sterilizace krovu nad lodí od dřevokazného hmyzu užitím technologie termického aerosolu, která mimo jiné neohrozí barevné vrstvy fresky.

Nejedná se o změnu zadávacích podmínek, proto zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Jaroměřicích nad Rokytnou dne 15.3.2019

.....
R. D. Mgr. Tomáš Holcner, farář

.....
Ing. Anna Jiroušková, v plné moci
DEA Energetická agentura, s.r.o.

Seznam příloh:
Bez příloh