



Č.j. BZID 20516/23/UT/CipM

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2

provedená ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, u veřejné zakázky

FVE BD Meluzínova 33/3 a FVE BD Meluzínova 49/4 Brno-Židenice

Zadavatel, statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, IČO 44992785, se sídlem Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno, obdržel dne 27.11.2023 v 15:37 hodin a dále 29.11.2023 v 08:46 hod. prostřednictvím elektronického nástroje – na adrese <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/7acb1c93-7807-4868-b92e-4aecc7b5fcf2> (profil zadavatele) následující dotazy k zadávací dokumentaci:

Dotaz č. 1

Dobrý den, Na obhlídce místa instalace, která proběhla 27. 11. 2023 jsme byli obeznámeni s řešením FVE s přímou spotřebou vyrobené energie jen na ohřev TUV, tzn. FVE nebude připojena na hlavní domovní rozvaděč a ani veřejnou distribuční síť. Z informací podle projektové dokumentace a položkového rozpočtu vyplývá řešení FVE jako klasické síťové elektrárny. Máme zato, že představené řešení na obhlídce je v rozporu s projektovou dokumentací + položkovým rozpočtem, proto vás poprosím o upřesnění, podle čeho je třeba postupovat?

Projektová dokumentace byla opravena. Jedná se o ostrovní systém s přímou spotřebou vyrobené energie jen na ohřev TUV, tak jak bylo představeno na prohlídce. FVE nebude napojena do veřejné distribuční sítě. Smlouvy s EG.D nebudou využity a budou vypovězeny.

Dotaz č. 2

chtěli bychom požádat o upřesnění technického řešení poptávaných fotovoltaických elektráren: - FVE BD Meluzínova 33/3 - FVE BD Meluzínova 49/4 Brno-Židenice). V zadávací dokumentaci je systém projektován jako klasická síťová FVE instalace připojená do distribuční sítě. Při obhlídce na místě (27.11.) a také ve vysvětlení ZD č. 1 z 27.11.2023 bylo uvedeno, že se má jednat o „ostrovní systémy“. Nic takového není patrné ani ze Smluv o připojení s EG.D, ani z projektové dokumentace. Prosíme o upřesnění poptávaného systému – případně poskytnutí aktuální projektové dokumentace.

Viz odpověď k dotazu č.1.

Vzhledem k výše uvedenému dochází k dnešnímu dni k nahrazení:

- Přílohy č. 5 ZD – Slepý rozpočet Část 1 její novou verzí (ver. 2)
- Přílohy č. 6 ZD – Slepý rozpočet Část 2 její novou verzí (ver. 2)
- Přílohy č. 7 ZD – PD Část 1 její novou verzí (ver. 2)
- Přílohy č. 8 ZD – PD Část 2 její novou verzí (ver. 2)

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel také posouvá lhůtu pro podání nabídek na předmětnou veřejnou zakázku, a to **do 08.01.2024 do 09:00 hod.** Tento fakt je promítnut i do dalších dotčených dokumentů zadávací dokumentace.

V Brně dne 06.12.2023