



V Líbeznicích, dne 7. 5. 2014

Věc: Dodatečné informace (v pořadí první) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky *Snížení energetické náročnosti obecních budov - Líbeznice*****

Veřejný zadavatel: Obec Líbeznice

Vážení uchazeči,

zadavatel vydává k zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky dále uvedené dodatečné informace (v pořadí první).

Zadavatel obdržel žádost o dodatečné informace od dodavatele.

1) Přesné znění žádosti:

Proč je u skladby střechy s minerální vlnou uvedena požadovaná reakce na oheň třídy B, když minerální vlna má třídu A?

Stanovisko projekční kanceláře:

U skladeb jsou uvedeny nároky na hořlavost. Tyto nároky jsou míněny jako minimální požadované. Je povoleno nahradit je lepšími.

2) Přesné znění žádosti:

U skladeb je dán součinitel tepelné vodivosti izolace a tloušťka izolace. Je povoleno nahradit to materiálem nižší tloušťky s lepší hodnotou součinitele tak, aby výsledný tepelný odpor skladby byl stejný?

Stanovisko projekční kanceláře:

Principiálně ano. Na skladby a jejich šířky je ale často navázáno řešení detailů. Každá taková změna musí být posouzena individuálně a musí být schválena architektem.

3) Přesné znění žádosti:

*Co je míněno pojmem *pytlovaná* minerální vlna?*

Stanovisko projekční kanceláře:

V budoucnosti se podkroví možná bude měnit na obývané místnosti. K zateplení krovu by mělo být možno použít izolaci, kterou teď položíme na podlahu. Pásky minerální izolace nechť jsou položeny na parozábranu a shora přikryty ochrannou folií. (Rozteč dřevěných polštářů vynášejících podlahu nechť je přizpůsobena šířce pásů.)



zapsaná v OR u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 141357
se sídlem Patočkova 1638/67, Praha 6 PSČ 169 00 IČO: 28 43 63 18
tel./ fax: 220 512 524, mobil: 602 815 427 e-mail: info@maprojekt.cz, www.maprojekt.cz

4) Přesné znění žádosti:

Proč se rozebírá střešní plášť Zdravotního střediska? Proč se izolace nefouká standardně přes vyřezané otvory do střechy?

Stanovisko projekční kanceláře:

Střešní plášť Zdravotního střediska je docela nový a rozebírá se proto, že je nutná oprava úžlabí, které v dnešní době není vyhovující. Je tedy třeba střechu v oblasti úžlabí rozebrat a pod něj vložit tepelnou izolaci. Otvor vzniklý při rozebrání okolí úžlabí se použije i pro nafoukání izolace do střechy a nebude tedy třeba narušovat střechu v dalších místech.

Těmito dodatečnými informacemi upravená zadávací dokumentace je platná a předložené dodatečné informace je nutné akceptovat při zpracování nabídky.

S pozdravem

Mgr. Martina Zábranská Vrátná
za administrátora veřejné zakázky