




VÝKRES STROPNÍCH DÍLCŮ NAD 1NP



VÝKRES STROPNÍCH DÍLCŮ NAD 2NP



VÝKRES STROPNÍCH DÍLCŮ NAD ŽNP



POZNÁMKY

– STROPNÍ DÍLCE Z ŽB PŘEDPJATÝCH DUTINOVÝCH PANELŮ NUTNO ULOŽIT NA ŽB VĚNEC, NENÍ DOPORUČENO POUŽITÍ BEDNÍCÍCH "U" PROFILŮ

- PRO ZASTROPENÍ POUŽITY DÍLCE TL. 200mm
- POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍCH DÍLCŮ: REI45
- NAVRŽENO PRO TŘÍDU PROSTŘEDÍ XC1

- STROPNÍ DÍLCE NUTNO ULOŽIT NA PODPORUJÍCÍ KCI V CELÉ ŠÍŘCE DÍLCE BEZ VIDITELNÉ MEZERY MEZI DÍLCEM A PODPORUJÍCÍ KONSTRUKCI
- PANELY UKLÁDAT DO MALTOVÉHO LŮŽE (MC5) TL. 15 MM
- PO MONTÁŽI STROPNÍCH DÍLCŮ SE PROVEDE ZÁLIVKA SPÁR MEZI STROPNÍMI PANELY A ŽB VĚNEC V ÚROVNI STROPNÍCH PANEŮ (TZV. OBRUČOVÝ VĚNEC), KTERÝ ZTUŽÍ STROPNÍ PANELY V ROVINĚ STROPU

–PŘESNÉ POZICE PROSTUPŮ VIZ VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

– DOBETONÁVKA – BETON C20/25, VÝZTUŽ 2xKARI 100/100 –8/8, KRYTÍ 20 MM

+−0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1NP V NAVRHOVANÉM OBJEKTU, tj. 40 MM NAD ±0,000 STÁV. ŠATEN

zodpovědný projektant		vypracoval		Ing. Stanislav MĚRTL PROJEKTOVÁNÍ STAVEB A INŽENÝRSKÁ ČINNOST 588 42 VĚTRNÝ JENÍKOV 245 tel.: 567 275 387, mob.tel.: 607 753 889 IČO: 627 94 931 e-mail: stanislav.mertl@quick.cz	
ING. STANISLAV MĚRTL		ING. DAVID ZÁPOTOČNÝ			
investor: SK HUHTAMAKI OKŘÍŠKY, z.s., U Stadionu 7, 675 21 Okříšky					
akce				datum	
PŘÍSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ SK OKŘÍŠKY, U STADIONU 7 parc.č. st.421,254/2, 395/11,235/13,235/1, k.ú. Okříšky				IX/2022	
				účel	
				DUR+DSP+DPS	
				číslo zakázky	
				27/22	
				měřítko	
				č.v.	
obsah				1: 75	
VÝKRESY STROPNÍCH DÍLCŮ				D.10	