

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.2

ZADAVATEL: Město Plasy
Sídlem: Plzeňská 285, 331 01 Plasy
Zastupuje: Mgr. Eva Kantor Pořádková, starostka města
IČ: 00258245

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„NÁSTAVBA PAVILONU Č.1 GYMNÁZIUM A SOŠ PLASY A NÁSTAVBA PAVILONU Č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLASY - SO 02 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLASY - ZMĚNA 2“

V Plzni dne 14.02.2025

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.2

Výše uvedený zadavatel Vám na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace sděluje následující informace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na **stavební práce** zadané ve **zjednodušeném podlimitním řízení** dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „zákon“ nebo „ZZVZ“).

Dotaz č.1:

Vchodové dveře D02L vyspecifikované ve výpisu nelze s požadovanou barvu RAL 1003 v plastu vyrobit, zároveň min. plocha pro zajištění požárního větrání 2 m² by byla těžko dosažitelná. Cenově by také kvůli lakování byly v plastovém provedení neúnosné. Je možné nacenit v hliníku. Prosíme o vyjádření a případně úpravu ve výkazu výměr.

Odpověď č.1:

Plastové dveře D02L budou bílé v RAL 9016. Min. plocha pro zajištění požárního větrání 2 m² se může dosáhnout zvětšením křídla dveří. Stavební otvor je dost široký a vysoký na tuto plochu. Opravená Tabulka výplní otvorů k 14.02.2025 je přílohou.

Dotaz č.2:

Plastové požární okno 05 nelze v plastu vyrobit. Je možné nacenit v hliníku. Prosíme o vyjádření a případně úpravu ve výkazu výměr.

Odpověď č.2:

Toto okno bude plastové, slouží pouze k odvětrání schodišťového prostoru.

Zadavatel vysvětlil a změnil zadávací podmínky v souladu s ustanovením § 98 a 99 odst. 1 ZZVZ, proto v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek:

Nová lhůta pro podání nabídek je: **26.02.2025** do **13:00** hod.

.....
Ing. Michal Cvikl
za osobu pověřenou zastupováním zadavatele v řízení
MAZEPPA s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Plzni oddíl C, vložka 23432
IČ 27187039, DIČ: CZ27187039
tel. +420 723968521

Přílohy:

Tabulka výplní otvorů k 14.02.2025 (soubor: D.1.1.b.31 Tabulka výplní otvorů 14.02.2025.pdf)