



Zadávací dokumentace

k výběrovému řízení na dodávku
soustavy osvětlení systémem světelných diod (LED)
pro průmyslové haly společnosti PILANA Metal s.r.o.

Výběrové řízení se řídí Pravidly pro výběr dodavatelů v OPPIK



1. Identifikace zadavatele

Název zadavatele	PILANA Metal, s.r.o.
IČ, DIČ zadavatele	IČ 25328956; DIČ CZ25328956
Kontaktní adresa zadavatele	Nádražní 804, 768 24 Hulín
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Ing. Lenka Straková, jednatelka
Telefon:	+420 606 617 235; +420 573 328 212
e-mail:	strakova@pilana.cz
Kontaktní osoba pro prohlídku místa	Ing. Roman Zmeškal
Telefon:	+420 721 644 529; +420 573 328 290
e-mail:	zmeskal@pilana.cz

2. Předmět zakázky

Předmětem zakázky je dodávka systému osvětlení s využitím LED diod pro tři budovy v areálu PILANA (budova 15, 33, 34). Situační náčrtek rozmístění budov v průmyslovém areálu je přiložen ve výkresové dokumentaci.

Součástí zakázky jsou také všechny činnosti potřebné pro úspěšné provedení a dokončení díla.

2.1. Požadavky na technickou koncepci – minimální parametry:

LED svítidlo:

- Minimální výkon 120 lm/WATT
- Certifikace výrobků dle platných norem EU a ČR
- Krytí - min IP 65
- Ochrana proti mechanickému poškození - Min IK 07
- Minimální rozsah pracovní teploty svítidla 0 – 45°C, v kalírně budovy 15 požadován rozsah teploty min. 0 – 60°C
- Hodnota indexu podání barev min Ra = 80
- Barevná teplota v rozmezí 4000 – 4500 K



- Pouze u svítidel orientačního osvětlení je zdroj integrovanou součástí – slouží zároveň jako nouzové osvětlení

2.3. Požadavky na osvětlení

- Dosažená intenzita plošného osvětlení po instalaci– min 300 lx po celé nově řešené ploše
- Dodavatel garantuje, že za celou dobu záruky (5 let) neklesne intenzita osvětlení o více než 20% oproti původnímu požadovanému stavu. Měření intenzity osvětlení bude prováděno 3. stranou, která má oprávnění takové měření provádět (externí certifikovaný subjekt). Náklady na měření intenzity osvětlení hradí zadavatel.

Popis prostoru instalace:

Osvětlení bude instalováno ve třech budovách (příčemž budova 15 má tři samostatné haly). Podrobněji viz výkresová dokumentace, která tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

Označení haly	Rozloha v m	Světlá výška v m	Poznámka
Budova 15 – kalírna	12,34 x 12,03	4,5	Provozní teplota až 60°C
Budova 15 – hala B	30,17 x 24,61	5,7	
Budova 15 – hala A	29,92 x 25,70	5,7	
Budova 34	63,69 x 23,97	6,4	V části haly s novými zářivkami se nebude LED systém osazovat
Budova 33	29,85 x 19,63	3,95	Termín dodávky samostatně – v návaznosti na dokončení kompletní rekonstrukce střechy a stropů.

Podrobnější rozpis požadovaných prací a dodávek pro jednotlivé budovy:



I. Budova 15 – kalírna

Pozn.: nad kalírnou je instalován mostový jeřáb, který obsluhuje celou podlahovou plochu. Světla budou umístěna těsně pod stropem.

- Demontáž a ekologická likvidace stávajících těles osvětlení
- Dodávka nových osvětlovacích těles vhodných pro provozní teplotu až 60°C
- Montáž těles s využitím stávajících rozvodů
- Instalace nového ovládání osvětlení u vstupních dveří
- Orientační a nouzové osvětlení se nemění – zůstane stávající

II. Budova 15 – hala B

- Demontáž a ekologická likvidace stávajících těles osvětlení
- Dostavba roštu pro uchycení osvětlení (chybí na ploše cca 3x12m) a doplnění rozvodů
- Dodávka a montáž nových osvětlovacích těles
- Ovládání plošného osvětlení ze dvou míst (dle výkresu) – přemístění ovládání ze stávajícího rozvaděče.
- Samostatně ovládané orientační osvětlení pro průchod halou – svítidla s integrovaným zdrojem - slouží i jako nouzové osvětlení
- Ovládání orientačního osvětlení ze tří míst (dle výkresu)

III. Budova 15 – hala A

- Demontáž a ekologická likvidace stávajících těles osvětlení
- Dodávka nových osvětlovacích těles
- Montáž nových těles s využitím stávajících nosných roštů a rozvodů
- Výměna panelu pro ovládání osvětlení. Umístění panelu a rozdělení haly do samostatně ovládaných zón se nemění oproti stávajícímu stavu
- Orientační osvětlení bude vybaveno integrovanými zdroji (nouzové osvětlení)



IV. Budova 33

Budova 33 bude po kompletní renovaci stropů. Termín dodávky osvětlení do této budovy stanoví zadavatel dodatečně, v návaznosti na ukončení stavebních prací.

Dodávka zahrnuje instalaci kompletního osvětlovacího systému včetně rozvodů, roštů a osvětlovacích těles. Rozdělení haly na zóny se samostatným ovládáním včetně orientačních světel je zakresleno ve výkresové dokumentaci.

V. Budova 34

Cca 1/4 podlahové plochy je vybavena novými zářivkami – toto plošné osvětlení se nemění

Ve zbývajících částech:

- Demontáž a ekologická likvidace stávajících těles osvětlení a stávajících hliníkových rozvodů
- Dodávka a montáž nových rozvodů a osvětlovacích těles
- Ovládání plošného i orientačního osvětlení ze dvou míst (dle výkresu)
- Osvětlení dvou přiléhajících místností se samostatným ovládáním

V celé hale bude doplněno samostatně ovládané orientační a nouzové osvětlení – svítidla včetně integrovaných zdrojů (plní zároveň funkci nouzového osvětlení) – dle výkresu

Součástí dodávky pro každou budovu je dále:

- Zaškolení uživatelů v obsluze
- Měření osvětlení včetně závěrečné zprávy
- Výchozí revize elektro včetně závěrečné zprávy
- Zajištění pravidelných ročních kontrolních prohlídek systému osvětlení včetně nápravy zjištěných problémů po dobu záruky
- Záruka 5 let



2.5. Požadavky na záruční servis

Požadovány jsou bezplatné pravidelné roční kontrolní prohlídky (optická prohlídka, náprava v případě potřeby), a to po celou dobu záruky.

Na základě výsledků měření osvětlení externím certifikovaným subjektem je dodavatel kdykoliv během záruky povinen upravit soustavu osvětlení tak, aby intenzita osvětlení dosahovala požadovaných parametrů (viz bod 2.3.)

2.6. Požadavky na dokumentaci

Dodavatel doloží, že instalované osvětlení je v souladu s platnou legislativou.

2.7. Prohlídka místa instalace

Na vyžádání bude uchazeči umožněna prohlídka jednotlivých míst instalace u zadavatele, v pracovní době, během lhůty pro podávání nabídek. Kontakt viz odstavec 1 této zadávací dokumentace.

3. Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky je 1 200 000,- Kč bez DPH.

4. Místo a termín plnění

Místem plnění je Hulín, Nádražní 804.

Požadovaný termín plnění je max. 15 týdnů ode dne podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem. Termín plnění pro budovu 33 bude dohodnut dodatečně, v návaznosti na ukončení stavebních prací.

5. Prokázání kvalifikačních předpokladů

Zájemce je povinen v rámci podání nabídky prokázat splnění kvalifikačních předpokladů. Za tím účelem zájemce k nabídce přiloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je



v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis nesmí být starší 90 dnů.

6. Způsob zpracování nabídky

- a) Nabídka bude zpracována v českém jazyce, v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče.
- b) Nabídka bude mít tuto strukturu:
 - Krycí list nabídky (formulář krycího listu je v příloze č. 2 této zadávací dokumentace)
 - Text nabídky s připojeným vyplněným listem Technické parametry nabídky (formulář viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace).
 - Výpis z OR nebo jiné evidence
 - Návrh Smlouvy o dílo
- c) Nabídka bude předána / odeslána v listinné podobě, v uzavřené obálce s výzvou „NEOTEVÍRAT!“. Tato obálka bude zřetelně označena nápisem „Výběrové řízení – LED osvětlení“. Obálka musí obsahovat obchodní jméno a adresu účastníka.

7. Způsob zpracování nabídkové ceny

1. Nabídková cena zahrnuje všechny komponenty, práce a služby, které s dodáním zakázky v místě plnění nutně souvisejí (tj. zařízení včetně příslušenství, dopravy do místa dodání, instalace a uvedení do provozu, zaškolení personálu, výchozí revize).
2. V nabídce bude uvedena celková cena za kompletní dodávku v českých korunách, v členění bez DPH a s DPH.



8. Kritéria a hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude probíhat ve dvou krocích při naplnění podmínky nediskriminačního a transparentního výběru dodavatele:

1. Hodnotitelé prověří, zda nabídka splňuje všechna formální kritéria. Za nevhodné a nepřijatelné se budou považovat nabídky:

- a) nesplňující požadavky Zadavatele na předmět plnění zakázky;
- b) které nesplnily zadávací podmínky z hlediska jiných požadavků Zadavatele než na předmět zakázky;
- c) u kterých uchazeč neprokázal splnění kvalifikace;
- d) které jsou v rozporu s platnými právními předpisy;
- e) které obsahují upravené podmínky plnění v rozporu s požadavky Zadavatele nebo neodůvodněnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu (o tom, zda se jedná o neodůvodněnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu rozhodne Zadavatel);
- f) které byly podány po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

2. Věcné hodnocení nabídek bude provedeno podle nabídkové ceny za kompletní dodávku. Nižší nabídková cena je hodnocena jako lepší.

9. Otevírání nabídek

Otevírání nabídek bude probíhat v pondělí 10. dubna 2017 v 9:15 hodin.

K procesu otevírání obálek a hodnocení nabídek bude ustanovena tříčlenná komise. O otevírání obálek a hodnocení nabídek bude vypracována písemná zpráva, kterou podepíše všichni členové komise.



10. Lhůta a místo pro podávání nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí dne 10. dubna 2017 v 9:00 hodin. Veškeré nabídky musejí být přijaty na adrese:

PILANA Metal s.r.o. , Nádražní 804, 768 24 Hulín,

a to před vypršením lhůty pro podání nabídek. Nabídky mohou být zaslány doporučeným dopisem nebo předány osobně. V případě osobního doručení obdrží uchazeč potvrzení o předání nabídky podepsané zástupcem společnosti zadavatele.

11. Obchodní podmínky

S vítězným uchazečem bude uzavřena Smlouva o dílo. Text smlouvy navrhne uchazeč, s přihlédnutím ke všem požadavkům této zadávací dokumentace, a přiloží ho ke své nabídce.

Text smlouvy bude také obsahovat povinný závazek dodavatele spolupracovat s případnou finanční kontrolou.

12. Varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení jednotlivých nabídek.

13. Poskytování dodatečných informací

Uchazeči jsou oprávněni požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.



Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, zveřejní zadavatel na profilu zadavatele a zároveň je neprodleně písemně oznámí všem dosud známým uchazečům.

14. Další podmínky zadavatele

- a) Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to až do doby, než bude s vítězným uchazečem uzavřena smlouva.
- b) Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.
- c) Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

V Hulíně, dne 14.3.2017

PILANA Metal s.r.o.
768 24 Hulín, Nádražní 804
DIČ/VAT ID: CZ25328956

Ing. Lenka Straková

Jednatelka společnosti