

Vysvětlení zadávací dokumentace

k veřejné zakázce

s názvem

„Rekonstrukce plynové kotelny a VZT, Zámek, Poděbrady“

Zadavatel k dotazu dodavatele zveřejňuje následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Otázka:

Dobrý den, prosíme o uvedení konkrétní výšky komínu. Děkuji.

Odpověď:

Výška komínu z podlahy kotelny až ke komínové hlavici (vrchol) je 6700 mm.

Vysvětlení

Uchazeč jako součást nabídky předloží technický list vzduchotechnické jednotky vnitřní pro větrání divadelní sálu a vzduchotechnické jednotky vnitřní pro větrání kinosálu. Tento požadavek vyplývá z omezených prostorových možností objektu, proto zadavatel doporučuje dodavatelům účast na prohlídce místa plnění.

V Poděbradech

.....
Mgr. Roman Schulz
starosta města