

Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky

Stavební úřad
Hudcova 7
621 00 Brno

spis. zn.: ÚS/02881/2016
č.j.: MCBMED/02983/2016
vyřizuje: Ing. Kateřina Janouchová
e-mail: janouchova@medlanky.brno.cz
telefon: 538 706 256

Brno-Medlánky, dne 20.09.2016

Retenční nádrž na Medláneckém potoce - III.etapa, SO 28 Přeložka NTL plynovodu Brno, Medlánky, Jabloňová Vyjádření

Vážení,

Úsek stavební Úřadu městské části města Brna, Brno-Medlánky, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), Vám v souvislosti s Vaší žádostí o vyjádření k záměru ze dne 09.09.2016 sděluje následující.

Záměr spočívá ve výškové úpravě NTL plynovodního vedení ve stávající trase podle dokumentace zpracované společností GAsAG spol. s.r.o., Ing. Jiří Kolář - ČKAIT 1001206. Úprava NTL plynovodu je vyvolána realizací stavby "Retenční nádrž na medláneckém potoce".

Bude provedena přeložka PZ PE dn 160 v nezpevněné zatravněné ploše o délce 10,3 m, na pozemku parc. č. 632/24 v kat. ú. Medlánky mezi ulicemi Jabloňová a Borůvková. V místě křížení kanalizace vrchem bude osazena chránička PE dn 225 s minimálním přesahem kanalizace 1 m. Bude dodrženo minimální krytí plynovodu 0,4 m dle TPG 702 01 a zároveň minimální odstupová vzdálenost v kolmém křížení kanalizace dešťová - NTL plynovod 0,15 m dle ČSN 73 6005.

Jedná se o záměr, který podle § 79 odst. 6 stavebního zákona nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby a podle § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

„otisk razítka“

Ing. Kateřina Janouchová
referent SÚ

Obdrží:

žadatel (doporučeně do vlastních rukou na doručenkou)

1. Brněnské komunikace a.s., IDDS: tk7c8xt

sídlo: Renneská třída č.p. 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno 39

zastoupení pro: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno-město
602 00 Brno 2

2. spis