

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

v zadávacím řízení

„KANALIZACE STŘÍBRNÁ SKALICE – III. ETAPA“

ZADAVATEL: Obec Stříbrná Skalice
Sídlem: Sázkavská 323, 281 67 Stříbrná Skalice
Zastoupený: PhDr. Miroslav Šmied, Ph.D., starosta obce
IČ: 00235750

Ve Stříbrné Skalici dne 29. 11. 2019

Vážený,

zadavatel Vám tímto sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) „KANALIZACE STŘÍBRNÁ SKALICE – III. ETAPA“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2019-039567.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Domníváme se, že ve VV 2019_01__1.01_P - PS 1.01 Podtlaková stanice VS1 – technologie – pol. Č. 4 je uvedena špatná výměra. (správně je 1 sběrný tank). Žádáme zadavatele o vyjádření

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V soupise opraveno množství u položky. Zadavatel poskytuje účastníkům upravený výkaz výměr – viz. příloha č. 1.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Žádáme zadavatele o vyjádření k položce č. 24 z VV 2019_01__1.01_P - PS 1.01 Podtlaková stanice VS1 – technologie. Především instalace monitoringu pro VS2 a související podtlakovou kanalizaci, která byla zřejmě budována v předešlých etapách, nijak nesouvisí s nyní zamýšlenou III. Etapou

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel uvádí, že v rámci předchozí etapy nebyl monitoring vybudován (jednalo se celkem o cca 20 realizovaných stanic). Na stávající VS2 je nově napojen kompletně systém stoky C a stoky B. V rámci tohoto nového napojení se ve stanici vybuduje i monitorovací systém pro nově budované stoky. Vzhledem k tomu že páteřní stoka C je napojena přímo na objekt VS 2 je zde přímá souvislost s novou výstavbou.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Domníváme se správně, že pol. č. 24 z VV 2019_01__1.01_P - PS 1.01 Podtlaková stanice VS1 - technologie znamená instalaci modulů do sběrných šachet?

Žádáme o specifikaci počtu modulů a specifikaci funkce modulů.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel uvádí, že se jedná o dodávku modulů do všech sběrných šachet a dále instalaci kontrolních panelů do VS1 a VS2.

V rámci VS 1 a stoky A celkem 97 modulů a 1 panel.

V rámci VS 2 a souvisejících stok 63 + 71 modulů a 1 panel.

Specifikace funkce modulů: Každý modul má svou vlastní adresu pro jednoduché odlišení individuální šachty. Systém monitoruje otevřenou pozici čidla přímo na ventilu a zaplnění akumulace SŠ pomocí plováku zde umístěného. Přenos těchto signálů na podtlakovou stanici probíhá v reálném čase. Monitoring také načítá sepnutí každého ventilu. Všechny tyto alarmy s časovým údajem a resetováním jsou ukládány v reálném čase a shromážděny na centrálním panelu ve podtlakové stanici.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Je předmětem plnění také projekt pro monitoring? Pokud ano, do jaké položky tento ocenit? Pokud ne, žádáme o doplnění dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Projekt pro monitoring bude naceněn v rámci vedlejších rozpočtových nákladů položka 15 Dílenská dokumentace stavby

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Ve VV IO 01.1 Stoková síť podtlakové kanalizace postrádáme položky pro montáž tvarovek a dodávku lepidla a čističe. Žádáme o doplnění.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

V soupise doplněno. Zadavatel poskytuje účastníkům upravený výkaz výměr – viz. příloha č. 1.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Žádáme o třídu zatížení pro poklopy pojízdných sběrných šachet.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Třída zatížení D400

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a upravuje termín otevírání nabídek následujícím způsobem:

Původní znění:

Lhůta pro podání nabídek

Konec běhu lhůty pro podání nabídek:

Datum: 03.12.2019 **Hodina:** 10:00 hodin

Otevírání nabídek proběhne **dne 03.12.2019 od 10:01 hodin.**

Nové upravené znění:

Lhůta pro podání nabídek

Konec běhu lhůty pro podání nabídek:

Datum: 09.12.2019 **Hodina:** 10:00 hodin

Otevírání nabídek proběhne **dne 09.12.2019 od 10:01 hodin.**

Příloha č. 1: 2019_03 - Kanalizace Stříbrná Skalice - III.etapa [zadání]

S pozdravem

Mgr. Ivana Šilhanová
Administrátor veřejné zakázky