



OBEC SMIDARY

Náměstí Prof. Babáka 106, 503 53 Smidary

IČ: 002 69 549

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

k podlimitní veřejné zakázce v užším řízení dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMIDARY OBYTNÝ SOUBOR RD

Vážení dodavatelé,

na základě písemné žádosti dodavatele Vám zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „SMIDARY OBYTNÝ SOUBOR RD“.

Dotaz č. 1 dodavatele učiněný prostřednictvím e-mailu:

Dobrý den,
v souvislosti s veřejnou zakázkou
„SMIDARY OBYTNÝ SOUBOR RD“ žádáme o dodatečnou informaci:

1.

V zadávací dokumentaci v souboru - Příloha č. 4 - Vzor SOD je uvedeno v části:

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. 3. této smlouvy o dílo ve lhůtách:

Předání staveniště a zahájení prací: do 21 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací zhotoviteli.

Nejzazší termín dokončení a předání hotového díla: do 20 měsíců od data zahájení prací (nejpozději do 19 měsíců od odeslání písemné výzvy objednatele k zahájení prací zhotoviteli).

Dle našeho názoru není z uvedeného požadavku jasný termín, požadavky jsou v různých časových úsecích.

Žádáme o vysvětlení.

2.

V zadávací dokumentaci v souboru - Příloha č. 4 - Vzor SOD je uvedeno v části:

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. 3. této smlouvy o dílo ve lhůtách:

Předání staveniště a zahájení prací: do 21 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací zhotoviteli.

Předání dílčí části díla - pouze přípojky (vodovod, splašková kanalizace): do 7 měsíců od data zahájení prací, a to včetně kolaudace těchto přípojek.

Odpověď č. 1:

1) Chybný prepis, správně je :

Nejzazší termín dokončení a předání hotového díla: do 19 měsíců od data zahájení prací (nejpozději do 20 měsíců od odeslání písemné výzvy objednatele k zahájení prací zhotoviteli).

2) Obec zahájí v roce 2025 předprodej pozemků před finálním dokončením díla budoucím kupujícím. Aby mohli budoucí kupující již během realizace díla provádět projekci a potažmo zahájit svoje stavební řízení na své individuální RD, požaduje stavební úřad kolaudaci vodovodu a splaškové kanalizace vč. přípojek. Z tohoto důvodu požadujeme po zhotoviteli přednostní kolaudaci vodovodu a kanalizace

Dotaz č. 2 dodavatele učiněný prostřednictvím profilu zadavatele:

Dobrý den,

jako zástupce uchazeče o veřejnou zakázku „Smidary obytný soubor RD“ bych chtěla poprosit o doplnění výkresů a bližší specifikace k těmto materiálům:

56241676 - nádrž akumulární 10000L na dešťovou vodu s čerpací sadou a pochozím poklopem

R21147784 - Šachta betonová D600 vč. příslušenství a montáže

R33201 - vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou přípojky

R333110 - podzemní filtrační šachta s vyjímatelným košíkem DN 600

R336944 - Plastová šachta D400 vč. Montáže

R336949 - Plastová šachta D400 vč. příslušenství a montáže.

Odpověď č. 2:

56241676 - nádrž akumulací 10000L na dešťovou vodu s čerpací sadou a pochozím poklopem:

Jedná se plastovou nádrž k obetonování vč. armování. Pro projekt je nutné zabezpečit její stabilitu. Může se zvolit plastová nebo betonová nádrž na míru s objemem 20m³. Nebo soustava nádrží např. 2x 10m³. Do nádrže bude instalováno ponorné zahradní čerpadlo s vyvedením výtlaku na terén, např. pomocí zemní zásuvky. Obecní služby využijí vodu pro závlahu městské zeleně. Jedná se o místo bez pojezdu, proto stačí poklop pochozí A15.

R21147784 - Šachta betonová D600 vč. příslušenství a montáže:

Jedná se o překlep. Myšleny jsou betonové šachty DN1000 na splaškovém a dešťovém řadu s přechodovým kónusem 800/1000mm jak je napsáno v TZ.

R33201 - vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou přípojky:

Jedná se standardní vodoměrnou šachtu D1000 nebo 1200mm pro vodoměrnou sestavu. Projekt je pro HK vodárny, případná specifikace vychází z jejich požadavku. Např. Ekosystem

R333110 - podzemní filtrační šachta s vyjímatelným košíkem DN 600:

Jedná se o standardní šachtu s vloženým košíkem na nečistoty a kalovým prostorem min. 0,5m. Navrtaným přítokem a odtokem.

R336944 - Plastová šachta D400 vč. Montáže:

Jedná se o překlep, jedna položka jsou šachty ukončující přípojky dešťových vod na jednotlivých pozemcích.

R336949 - Plastová šachta D400 vč. příslušenství a montáže:

Jedná se o šachty na jednotlivých pozemcích ukončující splaškové přípojky

Zadavatel zároveň oznamuje, že vzhledem k tomu, Profil zadavatel neumožňuje realizovat veřejnou zakázku v rámci jednoho zveřejnění, který bohužel tento Profil zadavatel neumožňuje, cenové nabídky pro účastníky, kteří splnili kvalifikační předpoklady se budou podávat na nové adrese profilu zadavatele (pouze pro vybrané účastníky). Adresa pro podání nabídek:

<https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/d1433fcc-0e8c-4720-8a61-361aa3aa4e54/zakazka/P24V00000008>

Veškeré dokumenty již byly zveřejněny na adrese:

<https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/d1433fcc-0e8c-4720-8a61-361aa3aa4e54/zakazka/P24V00000007>

Dodavatelé toto vysvětlení zohlední ve svých nabídkách.

Dodavatelé toto doplnění zohlední ve svých nabídkách. Vzhledem k výše uvedeným doplňujícím informacím, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to z 20. 12. 2024 na nový termín **10. 01. 2024 do 10:00 hod**

Pardubice, dne 09. 12. 2024

Ing. Václav Javůrek
pověřený administrátor VZ